



Fisheries and Oceans
Canada

Pêches et Océans
Canada

Pêches et Océans Canada
ADDENDA no. 1
7 juillet 2021

30000766 : Travaux de réfection Phare de l'Île Brion (peinture au plomb)

Cet addendum est publié pour répondre aux questions relatives à l'appel d'offres 30000766 comme suit:

Question no. 1

Avez-vous les grandeurs de ce bâtiment?

Réponse no. 1

Le phare a une hauteur de 14.9 mètres, diamètre extérieur de 91 pouce.

Question no. 2

Est-ce l'entièreté du bâtiment à gratter ou seulement le revêtement ?

Réponse no. 2

Toutes les surfaces du phare extérieur sont à gratter et peindre.

*Veuillez-vous assurer que toutes les questions sont envoyées à l'adresse courriel DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca à l'attention de Marin McLeod.

Tous les autres termes et conditions restent les mêmes.