



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scot
B3J 1T3

Title - Sujet Diesel Driven Seawater Pump	
Solicitation No. - N° de l'invitation W355B-227837/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client W355B-22-7837	Date 2021-07-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SHAL-220-11318	
File No. - N° de dossier HAL-1-87039 (220)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Daylight Saving Time ADT on - le 2021-07-27 Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dunphy, Nancy	Buyer Id - Id de l'acheteur hal220
Telephone No. - N° de téléphone (902) 456-4287 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W355B-227837/A

Amd. No. - N° de la modif.
004

Buyer ID - Id de l'acheteur
hal220

Client Ref. No. - N° de réf. du client
W355B-22-7837

File No. - N° du dossier
HAL-1-87039

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This amendment 004 is being raised to answer potential bidder questions, as follows:

Question 9: Would a 4" suction, 6" discharge be acceptable? **A 6"-4" reducer could be supplied if needed**

Answer 9: This would NOT be acceptable.

Question 10. Please confirm 8.5 bar (287 ft) discharge pressure, minimum 140 ft suction pressure, for a total pressure boost of 147 ft? Please confirm if 650 GPM @ 147 ft is correct. (Based on minimums)

Answer 10: This could be acceptable if all other parameters are met.

Question 11. Materials are specified as " Capable of pumping seawater with no damage to the pump", please confirm if SS/CD4MCu is required, or if C1/D1 is acceptable. Can more than one package be offered (for each material option) by a bidder, to allow for comparison?

Answer 11: Yes

Question 12. Can a data sheet for the specified Godwin pump be provided, because the data sheet I have found would not meet the requirements of this bid.

Answer 12: Specs are derived from the Godwin website.

Question 13. Please confirm that the suction lift is required as 28'.

Answer 13: Minimum suction is 28'.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED