



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Quai temporaire, Cap-aux-Meules Quai temporaire, Cap-aux-Meules, Îles de la Madeleine (Québec) | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation EE519-220888/A | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client R.117731.001 | Date 2021-08-16 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-039-18205 | |
| File No. - N° de dossier QCM-1-44070 (039) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-09-08 Heure Avancée de l'Est HAE | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Jean, Serge | Buyer Id - Id de l'acheteur qcm039 |
| Telephone No. - N° de téléphone (418) 928-1906 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

AMENDMENT-001

**CONCEPTION AND CONSTRUCTION TEMPORARY WHARF
CAP-AUX-MEULES, ILES DE LA MADELEINE (QUÉBEC)**

Included in the present amendment:

1. Question and answer 1

QUESTION AND ANSWER 1:

Question 1 : Is it mandatory for this project to offer you a barge as a temporary dock? Can we offer you something else comparable and probably less expensive?

Answer 1 : The contractor must provide facilities that meet all specification requirements, whether with a spuds barge or otherwise.

In addition, in all cases:

- the elevation of the top of the temporary wharf as well as its position on a plan view (according to the two horizontal axes) must be fixed and independent of the variations of the water level elevation, the wind, the wave agitation, the wake, the stresses transmitted by moored boats and of the ice;
 - the construction of the temporary wharf must not involve loads on the existing fishermen's wharf greater than that of pedestrian traffic (4.8 kPa) in the closed sections of the wharf, nor greater than 12 kPa or 4 400 kg by axle (or group of axles) elsewhere on the wharf.
-

***** ALL OTHER CLAUSES AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED *****