



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier/11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parliamentary Precinct Division/Acquisitions de la Cité
parlementaire
222 Queen Street / 222, rue Queen
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Mise à jour de l'unité de ventilation numéro 4 pour l'édifice de la Bravoure	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP765-220124/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client 20220124	Date 2021-08-18
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PPS-017-28278	
File No. - N° de dossier 017pps.EP765-220124	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-08-25 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lemay, Jessica	Buyer Id - Id de l'acheteur 017pps
Telephone No. - N° de téléphone (613) 990-4232 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PWGSC/TPSGC OPERATIONS-VALOUR BUILDING OPERATIONS-EDIFICE VALOUR 151 SPARKS ST OTTAWA-ON K1P 5E3 CANADA	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 006 à l'invitation est publiée pour répondre aux questions du soumissionnaires.

- Q9. Est-ce que SPAC pourrait préciser les dimensions approximatives du conduit de ventilation ou sera installer le distributeur de l'humidificateur?
- R9. Les dimensions approximatives sont de 1825mm large x 1475mm haut. Toutes les dimensions doivent être confirmées par l'entrepreneur avant la construction.
- Q10. Est-ce que SPAC pourrait préciser le débit d'air de l'unité de ventilation AHU-04? Le débit d'air est requis pour dimensionner le distributeur de l'humidificateur.
- R10. Le débit d'air approximatif est de 8 636 L/s (Selon le rapport de balancement daté du 30 août 2019)