



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À :
Module de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada
Service national de passation de marchés

Soumission par télécopieur:
1-866-246-6893
Soumission par courriel:
pc.soumissionsami-bidsrpc.pc@canada.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

RÉVISION 002 À APPEL D'OFFRES

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :
Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Calgary, AB

Titre : Améliorations au pont de Stephen Creek – parc national Yoho	
N° de l'invitation : 5P468-21-0104/A	Date : 19 août 2021
N° de modification : 002	
N° de référence du client : 1488	
N° de référence de SEAG : PW-21-00965187	

L'invitation prend fin : À : 14 h Le : 24 août 2021	Fuseau horaire : HAR
--	--------------------------------

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Rebecca Chen	
N° de téléphone : 587-439-3529	N° de télécopieur : 1-866-246-6893
Courriel : rebecca.chen2@canada.ca	
Destination des biens, services et travaux de construction : Voir aux présentes	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	N° de télécopieur :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

Modification 002

Par exemple, cette modification vise à distribuer les questions et les réponses et à apporter des modifications au dossier d'appel d'offres.

A. Questions et réponses

Q1 Quelle est la capacité de charge nominale du pont de Stephen Creek?

R1 La capacité de charge nominale du pont correspond à la classification CL-525 (déterminée par la société COWI en 2017 et confirmée par la firme Dillon dans le cadre du rapport d'ingénierie préliminaire).

Q2 Les plans de conception ou de construction du pont sont-ils disponibles?

R2 Le document ci-joint est fourni à titre d'information seulement, et aucune garantie n'est donnée quant à son exactitude.

Q3 1. Manuel du projet, section 01 11 00, partie 2 (page 3 sur 3); produits conformes au cahier des charges de standards pour la construction de ponts sauf indication contraire

1. Section 06 15 00; wood decking and features in accordance with SSBC Section 23, which states
 1. Planking – Hemlock/Fir No. 1
 2. Handrail posts – Coast Douglas Fir or Hemlock, Select Structural
 3. Railings – Pacific Coast Hemlock/Coastal Douglas Fir No. 1

Des éclaircissements sont requis, car en ce qui concerne les dessins de l'appel d'offres (MATÉRIAUX), il est indiqué que le bois d'œuvre doit être du sapin-mélèze de Douglas, de la pruche-sapin ou de l'épinette-pin-sapin de qualité n° 2 ou supérieure. Les dessins font-ils partie de ce qui est considéré comme étant une « indication contraire »? Quels produits faut-il utiliser pour répondre aux exigences de ce contrat?

R3 Les renseignements propres au projet indiqués sur les dessins ou contenus dans le manuel du projet ont préséance sur les exigences plus générales du cahier des charges de standards pour la construction de ponts. L'expression « sauf indication contraire », telle qu'elle est utilisée dans la section 01 11 00, partie 2, du manuel du projet, signifie « à moins que cela ne soit indiqué autrement sur les dessins ou dans le manuel du projet ».

B. Modification du dossier d'appel d'offres

AJOUTER : DSP 3 21-0104

Yho_STC - 1991 01 Site Plan & Layout

Yho_STC - 1991 02 Sections & Details

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.