



# MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES #2

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

## Courriel

DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca

Cc : mazen.obeid@dfo-mpo.gc.ca

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

<b>Title / Titre</b> Travaux de Fondation pour Antenne Satellite Sainte Flavie		
<b>N° de l'invitation :</b> 30000938/A	<b>N° de modification de l'invitation :</b> 002	<b>Date :</b> 23 Aout, 2021
<b>No. de référence du client(e)</b> 30000938/A		
<b>L'invitation prend fin :</b>		
<b>À :</b> 14h00	<b>Le :</b> 26 Aout, 2021	<b>Fuseau horaire :</b> HAE (Heure Avancée de l'Est)
<b>Adresser toute demande de renseignements à :</b>  Mazen Obeid		
<b>N° de téléphone :</b>  (613) 299-2564	<b>Courriel :</b>  mazen.obeid@dfo-mpo.gc.ca	
<b>À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>		
<b>Nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>		
<b>Adresse</b>		
<b>Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>		
<b>Titre</b>		
<b>Signature</b>		<b>Date</b>



## **MODIFICATION 002**

*Cette modification est apportée pour ajouter un document et pour répondre aux questions soumises en réponse à l'invitation 30000938/A.*

### **A. QUESTIONS ET REPONSES**

Q1. *Sommes-nous autorisé à pré-fabriquer les 19 fondations de béton pour le nouveau pont de guide d'ondes pour ensuite les transporter et en faire l'installation sur place ?*

A1. Oui, les fondations peuvent être préfabriquées et installées sur place.

### **B. ADDITION DU DOCUMENT**

Veillez noter que le document : « 30000938 – Rapport Geotechnique » a été ajouter à la liste de pièces jointes.

*Tous les autres termes et conditions restent les mêmes.*