



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scot
B3J 1T3

Title - Sujet Motor Test Power Supply SYSTÈME D'ALIMENTATION POUR LA MISE À L'ESSAI DE MOTEURS	
Solicitation No. - N° de l'invitation W355B-227870/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W355B-22-7870	Date 2021-08-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SHAL-220-11339	
File No. - N° de dossier HAL-1-87056 (220)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Daylight Saving Time ADT on - le 2021-09-07 Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dunphy, Nancy	Buyer Id - Id de l'acheteur hal220
Telephone No. - N° de téléphone (902) 456-4287 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W355B-227870/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
hal220

Client Ref. No. - N° de réf. du client
W355B-22-7870

File No. - N° du dossier
HAL-1-87056

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This amendment 003 is being raised to answer potential bidder questions, as follows:

Question 9

It seems the customer is using MG set before and are they trying to replace it with the solid state?

Answer 9

Test unit must meet specs laid out in the SOR

Question 10

If it is for replacing the MG set, does the customer have any budget concern?

Answer 10

As per paragraph 4.2 Basis of Selection "The responsive bid with the lowest evaluated price will be recommended for award of a contract."

Question 11

As the load is motor, does the customer mention about the inrush current for both AC and DC? AC @600V and 96A/ phase is nominal or inrush? DC @ 550V and 100A/ phase is nominal or inrush?

Answer 11

Nominal

Question 12

Will the customer accept two units (AC and DC) instead of one unit?

Answer 12

No, one unit

Question 13

Does the customer have any concern on dimension?

Answer 13

In the spec, 70"x54"x76"

Question 14

For the output frequency of the AC source, do they need to change to 400 Hz? Or 60 Hz is fine?

Answer 14

60hz

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED