



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scot
B3J 1T3

Title - Sujet Motor Test Power Supply SYSTÈME D'ALIMENTATION POUR LA MISE À L'ESSAI DE MOTEURS	
Solicitation No. - N° de l'invitation W355B-227870/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W355B-22-7870	Date 2021-08-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SHAL-220-11339	
File No. - N° de dossier HAL-1-87056 (220)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Daylight Saving Time ADT on - le 2021-09-07 Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dunphy, Nancy	Buyer Id - Id de l'acheteur hal220
Telephone No. - N° de téléphone (902) 456-4287 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W355B-227870/A

N° de la modif - Amd. No.
003

Id de l'acheteur - Buyer ID
hal220

N° de réf. du client - Client Ref. No.
W355B-22-7870

File No. - N° du dossier
HAL -1-87056

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Cette modification 003 est soulevée pour répondre aux questions potentielles des soumissionnaires, comme suit :

Question 9

Il semble que le client utilise MG ensemble avant et sont-ils en train d'essayer de le remplacer par l'état solide?

Réponse 9

L'unité d'essai doit satisfaire aux spécifications énoncées dans l'EBO

Question 10

Si c'est pour le remplacement de l'ensemble MG, le client a-t-il un problème de budget?

Réponse 10

Conformément au paragraphe 4.2 Fondement de sélection , « l'offre recevable dont le prix évalué est le plus bas sera recommandée pour l'attribution d'un contrat ».

Question 11

Comme la charge est moteur, le client mentionne-t-il le courant d'inrush pour AC et DC? AC @600V et 96A / phase est nominale ou inrush? DC @ 550V et 100A / phase est nominale ou inrush?

Réponse 11

Nominal

Question 12 Le client acceptera-t-il deux unités (AC et DC) au lieu d'une unité?

Réponse 12

Non, une unité

Question 13

Le client a-t-il des inquiétudes sur la dimension?

Réponse 13

Dans la spécification, 70"x54"x76 »

Question 14 Pour la fréquence de sortie de la source AC, doivent-ils passer à 400 Hz? Ou 60 Hz est très bien?

Réponse 14

60hz

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES