



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Voir dans le document/
See herein
NA
Québec
NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Construction mur berlinois - Construction d'un mur berlinois - Côte Gilmour, Ville de Québec	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-220882/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.113241.001	Date 2021-08-31
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-042-18204	
File No. - N° de dossier QCM-1-44066 (042)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-09-07 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Fortin-Harvey, Gabriel	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm042
Telephone No. - N° de téléphone (343) 551-4944 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 002

TITRE : MESURES CORRECTIVES DE L'ACCOTEMENT DE LA CÔTE GILMOUR- PHASE 2

Inclus dans la présente modification :

1. Report de la date de fermeture de l'appel d'offres
2. Questions et réponses 1 & 2

REPORT DE LA DATE DE FERMETURE DE L'APPEL D'OFFRES :

Veuillez noter que la fermeture de l'appel d'offres a été reportée au 7 septembre 2021 à 14:00.

QUESTIONS ET RÉPONSES 1 & 2

Questions		Réponses
01	<p>Aux plans; Feuille C01 de 02; Notes Générale no. 5 :</p> <p>Il est demandé à la note générale 5 que l'ensemble des éléments en acier soient recouverts de deux couches d'époxy. La méthodologie de mise en œuvre du mur berlinois impose la réalisation de soudure notamment sur les L en acier et les plaques de fermetures. Pouvez-vous nous confirmer si l'époxy est requis sur l'ensemble des structures d'acier ou uniquement sur les parties visibles après la réalisation des travaux?</p>	<p>L'ensemble des pièces d'acier doivent être recouvertes de deux couches d'époxy, incluant les pièces qui seront soudées en chantier.</p>
02	<p>Au devis, Section 01 11 01, article 1.11 « Calendrier des travaux ».</p> <p>En raison des problèmes d'approvisionnement engendrés par la Covid-19, les délais de livraison des matériaux se sont allongés. Il est demandé une fin de réalisation au plus tard 6 semaines à partir de l'avis d'acceptation. Pouvez-vous préciser la période de travaux attendue?</p>	<p>L'entièreté des travaux doit être réalisée, au plus tard, 6 semaines suivant l'octroi du contrat. L'octroi du contrat s'effectuera le plus rapidement possible suite à la fermeture de l'appel d'offres.</p>

*** Toutes les autres modalités demeurent inchangées ***