



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scotia

B3J 1T3

Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scot

B3J 1T3

Title - Sujet Toney River Upland Containment Cellule de confinement - Toney River	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-221080/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-22-1080	Date 2021-09-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWA-110-6177	
File No. - N° de dossier PWA-1-86033 (110)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Daylight Saving Time ADT on - le 2021-09-09 Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Miller (PWA) Rachel	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa110
Telephone No. - N° de téléphone (782) 640-2710 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation Amendment 001 is raised for the following:

- **Answer bidder questions, as follows:**

Question 1: Refer to Combined Price Form Item #2 C4

Does this item include the C4 material required at the weirs? Similarly, please confirm the C4 material at the Interior Cell Drainage is paid under Item #2

Answer: The C4 stone required for the interior drainage is included under this unit price item quantity of item #2. C4 stone for the check dam weirs will be included in the lump sum.

Question 2: Refer to Combined Price Form

It is unclear from the GC's and Measurement and Payment section if the shaping/sloping of the perimeter ditches is to be included in the Lump Sum item or is to be included in the Type 2 item (Item #1) . Please clarify.

Answer: Shaping and sloping of the perimeter ditches are included in the lump sum item. Type 2 material.

Question 3: Refer to Drawings Sheet 4

Can you please provide material specifications on the 150mm drain pipe shown on the interior cell drainage detail (Sheet 4)?

Answer: The 150mm drain pipe is typical to weeping tile or French drain perforated HDPE drainage pipe. Thickness: 18mm.

All other terms and conditions remain the same.