



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving Public Works & Government Services  
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et  
Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scotia

B3J 1T3

Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique  
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scot

B3J 1T3

<b>Title - Sujet</b> Toney River Upland Containment Cellule de confinement - Toney River	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EB144-221080/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> EB144-22-1080	<b>Date</b> 2021-09-07
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-SPWA-110-6177	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWA-1-86033 (110)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Atlantic Daylight Saving Time ADT <b>on - le 2021-09-09</b> Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Miller (PWA) Rachel	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwa110
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (782) 640-2710 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (902) 496-5016
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**La modification 001 vise à répondre aux questions suivantes des soumissionnaires.**

**Questions concernant formulaire de prix combinés :**

**Question 1**

Ce article comprennent le C4 le matériel nécessaire à la déversoirs? De plus, veuillez confirmer que le matériel de C4 à l'intérieur de drainage cellulaire est payé en vertu de l'article no 2?

**Réponse**

Le C4 Stone nécessaires à l'intérieur du drainage est inclus dans cette quantité d'articles à prix unitaire de l'article no 2. C4 Stone pour la vérification des barrages déversoirs seront inclus dans le montant forfaitaire.

**Question 2**

Est le façonnement en pente et du périmètre des fossés à être inclus dans le montant forfaitaire ou inclus dans l'article 1 dans le tableau des prix unitaires?

**Réponse**

Il doit être inclus dans le montant forfaitaire. Matériel de type 2.

**Question 3**

Pouvez-vous fournir des spécifications des matériaux sur le tuyau de vidange de 150 mm est indiqué sur l'intérieur de drainage des cellules de détails (Sheet 4)?

**Réponse**

Le tuyau de vidange de 150 mm est typique à drain de tuile pleureur ou perforé en PEHD de tuyaux de drainage. Épaisseur : 18mm.

***Toutes les autres conditions demeurent inchangées.***