



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Water Treatment System Upgrade	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF928-212853/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.050773.00	Date 2021-09-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-790-16250	
File No. - N° de dossier MTC-1-44003 (790)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-09-28 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Guilbault, Isabelle	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc790
Telephone No. - N° de téléphone (514) 476-8192 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

**WATER TREATMENT SYSTEM UPGRADE
ST-ARMAND BORDER CROSSING (QUEBEC)**

AMENDMENT 002

THE INVITATION TO TENDER IS MODIFIED AS MENTIONED BELOW:

Tenderers are advised that the following information and "*Answers to questions from bidders*" form integral part of the tender documents.

1. Closing Date

The tender closing date for the above mentioned project has been postponed until **September 28th 2021, at 2:00 pm (EDT)**.

2. Answers to questions from bidders

Question # 1		
Number	Question	Answer
#1	In reference to point 6.5 Pumping system for flushing water regeneration, do you have a model to provide for reference? The type of pump requested in the quotation is rarely used in this type of application and the choices are very limited in the industry, which brings extremely high strokes for your project.	No, the government cannot provide a specific model, you just have to stick to what is requested in the quote while being as competitive as possible.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.