



Consultants	Consultants
-------------	-------------



Consultants en transport vertical
www.exim-consultants.ca

A no. du détail
detail no.

B no. de la feuille où détail exigé
sheet no. where detail required

C no. de la feuille où détaillé
sheet no. where detailed

Projet	Projet
AGRO.-ALIM. CANADA (AAC) AGRI-FOOD CANADA (AAC) CRD QUÉBEC 2560 BOUL. HOCHELAGA, QUÉBEC, QC, G1V2J3	

Dessin	Drawing
--------	---------

LÉGENDE

Congru par	Date
------------	------

J-R.HARDY/G.LAPLANTE	2021-03-02
----------------------	------------

Designed by jj.mm.aaaa/dd.mm.yyyy

Dessiné par	Date
-------------	------

G.LAPLANTE 2021-03-02

Drawn by jj.mm.aaaa/dd.mm.yyyy

Approuvé par Date 2021.03.02

Approved by  2021-05-02
ii-mm-0000/dd-mm-yyyy

Gestionnaire de projet TPSGC

PIERRE NADEAU, ing

PWGSC Project Manager

No de projet	Project no	No de projet	Project no
40003774			

4300711A			
Consultant	Consultant	Client	Client

Consultant	Consultant	Client	Client
No. de plan ou de dessin			Plan or drawing no.

V01 BN LIS 43007TTA

V01-FN-LIS-4300711A

No de projet	<i>Project no</i>	No de feuille	<i>Sheet no</i>
--------------	-------------------	---------------	-----------------

R.112643	V01
----------	-----

DÉTECTEUR DE FUMÉE POUR
CONDUIT DE VENTILATION
— INSTALLÉ PAR VENTILATION
— FOURNI ET RACCORDÉ PAR
ÉLECTRICITÉ

2- LES DIFFÉRENTS SYMBOLES DE LA PRÉSENTE LÉGENDE ONT ÉTÉ REGROUPÉS PAR SPÉCIALITÉ AFIN D'EN FACILITER L'UTILISATION. L'UTILISATION D'UN SYMBOLE N'EST PAS LIMITÉE À LA SPÉCIALITÉ INDICÉE CAR LA LÉGENDE NE FORME QU'UN TOUL À LA SIGNIFICATION D'UN SYMBOLE DEMEURE TOUJOURS LA MÊME D'UNE SPÉCIALITÉ À L'AUTRE À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE AUX PLANS ET/OU DEVIS.

Projet

AGRO.-ALIM. CANADA (AAC)
AGRI-FOOD CANADA (AAC)
CRD QUÉBEC


2560 BOUL. HOCHÉLAC, QUÉBEC, QC, G1V2J3

RÉFÉLECTION DES
ASCENSEURS
ELEVATORS
REFECTION

VENTILATION


VENTILATION

LEGEND





- | | |
|-------------|-------------|
| Consultants | Consultants |
|-------------|-------------|



A no. du détail
detail no.

B no. de la feuille où détail exigé
sheet no. where detail required

C no. de la feuille où détaillé
sheet no. where detailed

RÉFECTION DES
ASCENSEURS
ELEVATORS
REFECTION

Dessin	Drawing
--------	---------

VENTILATION
VENTILATION

DÉMOLITION ET CONSTRUCTION

DEMOLITION AND CONSTRUCTION

TPSGC PWGSC V03

NOTES :

- ACCESSOIRES / ACCESSORIES :**

- NOTES: AUTRES PRODUITS: E.H. PRICE, TITUS, KRUEGER, CARNES, AIRVECTOR OU UN PRODUIT DE
REMPLACEMENT APPROUVÉ PAR ADDENDA CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES /
NOTES: OTHER PRODUCTS: E.H. PRICE, TITUS, KRUEGER, CARNES, AIRVECTOR OR AN ADDENDUM APPROVED
SUBSTITUTE IN ACCORDANCE WITH BIDDERS INSTRUCTIONS

VA-1	<p>VENTILATEUR EN LIGNE GREENHECK, MODEL BSQ-80 236 I/S A 375 P, MOTEUR 1 HP 208/380, BÂTI EN ACIER GALVANISÉ, ROUE EN ALUMINIUM, ENTRAÎNEMENT À POULIES ET COURROIE, NIVEAU SONORE 19.2 SONES CA SECTIONNEUR PRÉFILÉ ET ISOLATEURS ANTI-VIBRATION.</p> <p>AUTRES PRODUITS : COOK SOND, TWIN CITY BSI OU UN PRODUIT DE REMPLACEMENT APPROUVÉ PAR ADDENDA CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS AUX SOUSMISEMANNES, I GREENHECK IN-LINE FAN, MODEL BSQ-80 236 I/S A 375 P, HP 208/380 MOTOR, GALVANIZED STEEL FRAME, ALUMINUM WHEEL, PULLEY AND BELT DRIVE, SOUND LEVEL 19.2 SONES CW, PRE-WIRED DISCONNECTOR AND ANTI-VIBRATION INSULATORS.</p> <p>OTHER PRODUCTS: COOK SOND, TWIN CITY BSI OR A SUBSTITUTE APPROVED BY ADDENDUM AS PER INSTRUCTIONS TO BIDDERS.</p>
------	--

- 1 GRILLE ET CONDUIT À DÉMANTELER / *WIRE GRID AND CONDUIT TO REMOVE*
- 2 CONDUIT À BOUCHER ÉTANCHE / *CONDUIT TO BE SEALED WATERTIGHT.*
- 3 NOUVEAU CONDUIT DE TRANSFERT D'AIR / *NEW AIR TRANSFER CONDUIT.*
- 4 INSTALLER UN GRILLAGE À MAILLES 12x12mm. / *INSTALL A 12x12mm MESH GRID.*
- 5 PERSIENNE ET CONDUIT À DÉMANTELER / *SHUTTER AND CONDUIT TO REMOVE.*
- 6 PERSIENNE À CONSERVER, DÉMANTELER LE CONDUIT. / *SHUTTER TO KEEP, DISASSEMBLE THE CONDUIT.*
- 7 PERSIENNE CONSERVÉE, NOUVEAU PLÉNUM À RÉALISER SELON LE DÉTAIL TIPIQUE. / *PRESERVED SHUTTER, NEW PLENUM TO BE MADE ACCORDING TO THE TYPICAL DETAIL.*
- 8 CAISSON FILTRE, 300x300mm C/À PORTE D'ACCÈS SUR CHARNIÈRE AVEC LOQUETS ET GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ, GLISSIÈRES POUR FILTRE ET FILTRE MERV10 300x300x50mm / *FILTER BOX, 300x300mm C/W HINGED ACCESS DOOR WITH LATCHES AND GASKETS, SLIDES FOR FILTER AND MERV10 FILTER 300x300x50mm.*
- 9 REGISTRE COUPE-FEU DU TYPE A, VOIR DEVIS. / *TYPE A FIRE RESISTANT REGISTER, SEE TECHNICAL SPECIFICATIONS.*
- 10 REGISTRE COUPE-FEU DU TYPE B, VOIR DEVIS. / *TYPE B FIRE RESISTANT REGISTER, SEE TECHNICAL SPECIFICATIONS.*

