

Le 14 septembre 2021

Centre de recherche et de développement d'AAC - Swift Current  
Contrat n° 48a  
Mises à niveau des commandes des chambres de culture  
CONTRAT n° 465-1-16-C48a

Addenda n° 1 – Questions et réponses

**Question n° 1 :** J'ai remarqué dans le dossier d'appel d'offres que les nouvelles commandes doivent être connectées au SGI Delta. Je présume que l'ancien système de gestion centrale n'est plus utilisé sur place?

**Réponse n° 1 :** Le système de gestion centrale n'a pas été utilisé depuis sept ans.

**Question n° 2 :** Est-ce que toutes les chambres de culture fonctionnent de façon satisfaisante à l'heure actuelle (contrôles, réfrigération, mécanique)?

**Réponse n° 2 :** Oui, les chambres fonctionnent actuellement comme il se doit.

**Question n° 3 :** Les techniciens seraient-ils en mesure de faire des heures prolongées (c'est-à-dire de 7 h à 18 h)? De même, serait-il possible de travailler le samedi?

**Réponse n° 3 :** Non. Les travaux seront effectués pendant les heures d'ouverture du site, soit de 7 h à 16 h 30, du lundi au vendredi.

Natalie O'Neill  
Agente principale des contrats  
Regina (Saskatchewan)