

Addendum / Addenda

Project Description / Description de projet SAS – Emergency Eye Wash Stations and Emergency Showers /SAS - Bassins oculaires et douches d'urgence		
Solicitation No./N° de sollicitation 21-58045	Project No./N° de projet 6038 SAS-01	W.O. No./N° d'ordre de travail
Departmental Representative / représentant ministériel Jazmin McLean		Date September 23, 2021
<p>Notice: This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.</p>	<p>Nota: Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.</p>	

Veillez trouver des informations supplémentaires ci-dessous

ADDENDA N° 2

Nom du projet : Remplacement de douche d'urgence et douche oculaire

N° de projet : 113301120

Date : 23 septembre 2021

Page 1

TOUS LES SOUMISSIONNAIRES DOIVENT LIRE L'ADDENDA EN ENTIER ET TENIR COMPTE DES ÉLÉMENTS AFFECTANT LEURS RESPONSABILITÉS RESPECTIVES.

Cet addenda fait partie des documents d'appel d'offres émis pour le projet ci-dessus et aucune considération ne sera entretenue pour des suppléments au contrat en raison de l'échec d'un soumissionnaire à se familiariser avec l'addenda.

Les références aux devis s'appliquent également aux dessins, avec ou sans référence propre à ceux-ci et vice versa. Cet addenda comprend **une (1) PAGE(S)**.

GÉNÉRALITÉS

1. Est-ce que nous pouvons utiliser des raccords PROGRESS sur les conduites d'eau en cuivre de type L ?
 - a. Non.

ÉQUIVALENTS APPROUVÉS

<u>Appareil</u>	<u>Fabricant précisé</u>	<u>Équivalent</u>
EW-2	Haws	Guardian
EW-5	Haws	Guardian
EW-6	Haws	Guardian
EW-7	Haws	Guardian
ES-1	Haws	Guardian
ES-3	Haws	Guardian
EMV-1	Bradley	Guardian/Lawler

À noter que les équivalents sont approuvés pour le fabricant uniquement. Le produit précisé comporte des notes détaillées sur les exigences du produit, telles que les longueurs et le type de produit à inclure avec le produit fourni. Toutes les conditions du site ayant nécessité des modifications à l'infrastructure existante ou nouvelle seront la responsabilité de l'entrepreneur après approbation.

FIN DE L'ADDENDA