



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/
See herein

NA
Québec
NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Mise niveau système traitement eau	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF928-212853/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client R.050773.00	Date 2021-10-05
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-790-16250	
File No. - N° de dossier MTC-1-44003 (790)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-10-12 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Guilbault, Isabelle	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc790
Telephone No. - N° de téléphone (514) 476-8192 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

**MISE À JOUR DU SYSTÈME DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE
POSTE FRONTALIER – SAINT-ARMAND (QUÉBEC)**

MODIFICATION 004

LE DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES EST MODIFIÉ TEL QUE DÉCRIT CI-DESSOUS :

Les soumissionnaires sont avisés que les « *réponses aux questions des soumissionnaires* » ci-dessous font partie intégrante des documents de soumission.

Réponses aux questions des soumissionnaires

Question # 2		
Numéro	Question	Réponse
#2	Les électriciens ne peuvent pas soumissionner par manque d'information en électricité. Ils ont besoin de plans et des spécifications complètes des équipements existants (voltage, ampérage, etc.), des panneaux existants (Tiroirs disponibles, capacité, etc.) ainsi que pour les équipements et panneaux futurs.	Pour l'installation des équipements demandés dans le devis, 5 prises de courant doubles 120V ont été installées. Le panneau électrique a la capacité suffisante pour permettre la connexion des équipements demandés. Si des prises de courant additionnelles devaient être requises, elle seront ajoutées au frais du Gouvernement du Canada. Le panneau électrique a la capacité nécessaire pour l'installation d'autres prises de courant.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS.