



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Electrical & Electronics Products Division
L'Esplanade Laurier
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Projet d'aménagement de bureau audi	
Solicitation No. - N° de l'invitation E62ZR-212805/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client 20212805	Date 2021-10-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-331-80357	
File No. - N° de dossier hn331.E62ZR-212805	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-11-12 Heure Normale de l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Turner, Louie	Buyer Id - Id de l'acheteur hn331
Telephone No. - N° de téléphone (613) 297-3769 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification de l'invitation 006 est émise pour répondre aux questions des soumissionnaires potentiels et des visites sur place et pour prolonger la date de clôture des soumissions jusqu'au 12 novembre 2021

Question #1

Pour l'installation des moniteurs de bureau, veuillez confirmer que tous les câbles et supports nécessaires doivent être fournis par SPAC.

Réponse #1:

Cela a été répondu - question 62 du dernier amendement

Question #2

Veuillez confirmer l'accès à la salle électrique ou mécanique pour placer le rack d'équipement audiovisuel.

Réponse #2:

Les salles télécom par étage sont 02-053, 03-057 et 04-024 comme indiqué dans les plans de mobilier

Question #3

Veuillez confirmer que le câble peut passer à l'air libre dans le plafond.

Réponse #3:

Les câbles peuvent circuler à l'air libre de manière groupée/ordonnée.

Question #4

Pouvons-nous obtenir des photos du quai de chargement et de l'accès au monte-charge.

Réponse #4:

Voir photo/dessin ci-joint

Question #5

Réception et stockage sur site. Y aura-t-il une personne sur place pour recevoir les livraisons? Une zone sécurisée verrouillable sera nécessaire pour stocker le matériel et les fournitures. Par exemple, une livraison de plusieurs palettes d'écrans, ceux-ci devront être stockés dans un endroit sécurisé. Comment la personne qui reçoit les livraisons transférera-t-elle l'équipement vers la zone de stockage sécurisée?

Réponse #5:

Conformément à l'EDT, l'entrepreneur doit assembler toutes les marchandises dans son entrepôt, à livrer sur place (une fois) avant l'installation. La livraison doit être coordonnée avec la gestion de l'immeuble et le chargé de projet. Une fois prêt à livrer, le chargé de projet et l'entrepreneur conviendront d'une date et d'une heure pour la livraison. Oui, un stockage sécurisé sur site sera disponible. L'entrepreneur est responsable des livraisons à l'étage/à l'aire de stockage sécurisée.

Question #6

Y aura-t-il des murs démontables?

Réponse #6:

Non, il n'y a pas de murs démontables.

Question #7

Y aura-t-il une entreprise d'électricité pour l'aménagement? Qui sera-t-elle?

Réponse #7:

Oui, la compagnie n'est pas connue pour l'instant.

Question #8

Quelle est la valeur nominale du câble?

Réponse #8:

Câble CAT6 NonBonded – Paire ScTP Renforcé.

Question #9

Une mise à la terre dans la salle des câbles sera-t-elle nécessaire?

Réponse #9:

La mise à la terre dans la salle des câbles est préférable mais n'est pas obligatoire.

Question #10

Cote sismique?

Réponse #10:

L'indice sismique des racks d'équipement est de 591.

Question #11

Où se situe la salle télécom?

Réponse #11:

Les salles télécom par étage sont 02-053, 03-057 et 04-024 comme indiqué dans les plans de mobilier.

Question #12

Y a-t-il des restrictions de camions pour les livraisons?

Réponse #12:

Veuillez vous référer au chargement l'image doc.

Question #13


L'audioconférence est-elle effectuée via VoIP ou une ligne téléphonique analogique? Cela fait une différence pour la sélection VoIP, le type de connexions. La réponse sur le dernier amendement de "tout ce qui est approprié" n'est pas une réponse, besoin de savoir.

Réponse #13:

L'audioconférence se fera via des lignes analogiques.

Tous les autres termes et conditions restent les mêmes

LOADING DOCK & FREIGHT AREA



July, 06, 2020

1625 VANIER PARKWAY SOUTH END OF BUILDING