



RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada
Service national de passation de marchés

Télécopieur de soumission : 1-877-558-2349

Courriel de soumission :

soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

**RÉVISION 001
INVITATION À SOUMISSIONNER
DEMANDE D'OFFRES À
COMMANDES**

Ce document est par la présente révisé ; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Agence Parcs Canada
Halifax, Nouvelle Écosse

Titre : Réparations structurelles provisoires, Lieu historique national Alexander-Graham-Bell	
N° de l'invitation : 5P468-21-0133/A	Date : 22 octobre 2021
N° de modification : 002	
N° de référence du client : S/O	
N° de référence de SEAG : PW-21-00970937	

L'invitation prend fin : À : 14h00 Le : 28 octobre 2021	Fuseau horaire : HAA
--	--------------------------------

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Jaime Creaser	
N° de téléphone : 902-266-8592	N° de télécopieur : 1-877-558-2349
Courriel : Jaime.Creaser@pc.gc.ca	
Destination des biens, services et travaux de construction : Voir aux présentes	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	N° de télécopieur :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

N° de l'invitation :
5P468-21-0133/A

N° de la modification :
002

Autorité contractante :
Jaime Creaser

N° de référence du client :
S/O

Titre :
Réparations structurelles provisoires, Lieu historique national Alexander-Graham-Bell

Modification 002

Cette modification vise à distribuer de l'information.

1. Informations complémentaires

Voir ci-joint.

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.

222 Waterfront Dr., Suite 104, Bedford, NS B4A 4J4
Tel: (902) 832-5597 Email: evan.teasdale@designpoint.ca

**Tender Addendum
Add. #2**

Date: October 20, 2021
Project #: 20-144
Owner: Parks Canada

PROJECT: Alexander Graham Bell Museum National Historic Site – Interim Structural Repairs

To All Bidders:

Please note: the following addendum applies to **5P468-21-0133/A** and shall be taken into consideration when preparing bid documents.

Description


The following requirements and clarifications shall form part of the work:

1. To facilitate constructability and steel erection within the building, longer steel members may be brought into the building in 2 pieces and field spliced. Indicate all field splicing in shop drawing stamped by professional engineer licensed to practice in Nova Scotia.
2. Prior to construction, contractor shall provide a site specific “Hot Works Protection Plan”.
 - a. Plan shall include 24-hour continuous fire watch, by Contractor, at the place of work after all on-site welding.
 - b. Provide protection of adjacent surfaces during hot works, including field welding and grinding, to mitigate heat and spark damage.
3. Material for tensioned leg support shall be steel, to meet capacity indicated on drawings.

Acknowledgement of each Addendum must also be included with the bid submission.

ALL OTHER SPECIFICATIONS, TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.

Attachments: (n/a)


Evan Teasdale, Project Manager
Engineer (name & title)

