



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)

Halifax

Nova Scotia

B3J 1T3

Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)

Halifax

Nova Scot

B3J 1T3

Title - Sujet Diesel Driven Seawater Pump Pompe d'eau de mer alimentée au diesel	
Solicitation No. - N° de l'invitation W355B-227837/B	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W355B-22-7837	Date 2021-11-05
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SHAL-220-11387	
File No. - N° de dossier HAL-1-87039 (220)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Standard Time AST on - le 2021-11-16 Heure Normale de l'Atlantique HNA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dunphy, Nancy	Buyer Id - Id de l'acheteur hal220
Telephone No. - N° de téléphone (902) 456-4287 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W355B-227837/B

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
hal220

Client Ref. No. - N° de réf. du client
W355B-22-7837

File No. - N° du dossier
HAL-1-87039

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This amendment is being raised to answer potential bidders' questions, as follows:

Question 1

Item 2.11 – minimum suction height 28'.

CD150S maximum suction height is 25 ft, and also it is not recommended to use it with more than 20 to 22 ft suction height.

The requested specifications exceed CD150S capabilities in some items. Would you please advise which one has more priority? CD150S or general features mentioned in Item 2.

Answer1

The requirement for suction height to be 28ft can be removed and replaced with 25ft.

Question 2

2.11. Minimum suction height 28' **Changed to 25 ft.**

2.12. Minimum 140ft head from system

2.13. Minimum 1600 USGPM from system

Does the pump need to meet all of the performance mentioned above at the same time?

Answer 2

No, these requirements are based on the pump curve but each one should be able to be met individually depending on the application.

Question 3

Why CSA electrical certification is requested? This is a diesel pump and not an electric pump.

Answer 3

The requirement for CSA has been removed.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED