



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Voir dans le document/
See herein
NA
Québec
NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Installation bornes électriques - D	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF997-220981/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client R.114347.001	Date 2021-11-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-035-16307	
File No. - N° de dossier MTC-1-44123 (035)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-11-29 Heure Normale de l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lussier, Joël	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc035
Telephone No. - N° de téléphone (514) 708-3582 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

INVITATION TO TENDER

Installation of electric station, 700 Leigh-Capreol, Dorval, Qué.

This amendment of the original solicitation is raised for :

Questions/Answers from bidders

1. Will the charging stations to be installed be delivered to the site by the customer or do we have to go and collect them elsewhere? **Yes, the charging stations are in the basement, so no need to transport them, they are already in the warehouse.**
2. In the Health and Safety section of the electrical specifications, article 1.5, we mention evening and night work. Is it possible to have a schedule of possible hours for the work? **No restriction on the hours of work that will be carried out outside the Transport building.**
3. Can we have a clear photo of the data sheet of the existing 600 V panel to which a circuit breaker must be added? **[SNC] See attached photos.**
4. The anchorages of the terminals are found at the electrical level and at the civil level. Which of these two disciplines should provide the anchors? **[SNC] Anchors provided by the Civil Division.**
5. In the electrical estimate, section 01 11 01 article 1.12, it is mentioned that the work must begin within 5 days of the award of the contract. When is the auction scheduled? **Date of adjudication after the opening of tenders, it depends on the speed of delivery of the documents that will be requested to award the contract, it can be around 7 to 10 days.**
6. Should the cleanliness base for the new 600 - 120 / 208 V transformer be made by the civil section or by the electrical section? **[SNC] Concrete base by the civil division**

All others terms and conditions of the original solicitation remains unchanged