



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Voir dans le document/
See herein
NA
Québec
NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Installation bornes électriques - D	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF997-220981/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client R.114347.001	Date 2021-11-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-035-16307	
File No. - N° de dossier MTC-1-44123 (035)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-11-29 Heure Normale de l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lussier, Joël	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc035
Telephone No. - N° de téléphone (514) 708-3582 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

INVITATION À SOUMISSIONNER

Installation bornes électriques
700 Leigh Capréol, Dorval, Qué.

Cette modification 001 de l'invitation à soumissionner vise :

Questions/réponses provenant des soumissionnaires

1. Les bornes de recharge à installer seront-elles livrées sur le chantier par le client ou devons-nous aller en prendre possession à un autre endroit ? **Oui les bornes de rechargement sont dans le sous-sol, alors pas besoin de les transporter, ils sont déjà dans l'entrepôt.**
2. À la section Santé et Sécurité du devis électrique, article 1.5, on mentionne des travaux de soir et de nuit. Est-il possible d'avoir un horaire des heures possibles pour les travaux ? **Pas de restriction concernant les horaires des travaux qui vont être exécutés à l'extérieure du bâtiment du Transport.**
3. Peut-on avoir une photo claire de la fiche signalétique du panneau 600V existant auquel il faut ajouter un disjoncteur ? **[SNC] Voir photos ci-jointes.**
4. Les ancrages des bornes se retrouvent au plan électrique et au plan civil. Laquelle de ces deux disciplines doit fournir les ancrages ? **[SNC] Ancrages fournis par la division civile.**
5. Dans le devis électrique, section 01 11 01 article 1.12, il est mentionné que les travaux devront débiter dans les 5 jours suivant l'adjudication du contrat. À quelle date l'adjudication est-elle prévue ? **Date d'adjudication après l'ouverture des soumissions, ça dépend de la rapidité de livraison des documents qui vont être demandés pour octroyer le contrat, elle peut être à l'entourage de 7 à 10 jours.**
6. La base de propreté pour le nouveau transformateur 600 – 120/208 V doit-elle être faite par la section civile ou par la section électrique ? **[SNC] Base de béton par la division civile**

Toutes les autres clauses et conditions de l'invitation originale demeurent inchangées