

APPAREIL DE CHAUFFAGE AU MAZOUT

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :

Bât. n° :

Sous-bât. n° :

Date de l'inspection : JOUR / MOIS / ANNÉE

Commande de travail n° :

Renseignements sur l'appareil :

Année d'installation :

Marque :

N° de modèle :

N° de série :

Consommation nominale en BTU :

Type de ventilation (électrique, directe ou classique) :

Thermostat- Marque :

N° de modèle :

Éléments à entretenir ou inspecter :

Cocher ou remplir les cases applicables. **S.O.** = Sans Objet; **E** = Exécuté; **M.R.** = Mesures Requises

		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Thermostat et humidistat – inspectés / piles – remplacées				
2.	Filtre à air: jetable – remplacé / réutilisable – nettoyé				
3.	Câblage et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
4.	Essais de performance de la combustion de CO – effectués avec résultats joints				
5.	Moteur, roue et ventilateur de soufflage – inspectés et nettoyés				
6.	Tension de la courroie et alignement du ventilateur – inspectés				
7.	Commandes de limite de sécurité – inspectées				
8.	Conduite et robinet de mazout – inspectés				
9.	Échangeur de chaleur – inspecté				
10.	Ventilateur du brûleur – inspecté				
11.	Conduit de fumée – inspecté				
12.	Buse – inspectée				
13.	Tube de projection d'air – inspecté				
14.	Chambre de combustion – inspectée				
15.	Électrodes et assemblage – inspectés				
16.	Pompe à mazout – inspectée et lubrifiée				
17.	Pression de la pompe à mazout (psi) et lectures de vide – inspectées				
18.	Soupape de sécurité contre les incendies – inspectée				
19.	Moteur et ventilateur du brûleur à mazout – inspectés et nettoyés				
20.	Soupape barométrique – inspectée				
21.	Tirage au-dessus de la flamme et dans la brèche – inspecté				
22.	Dégagements par rapport aux combustibles minimaux – inspectés				
23.	Pompe, tuyau et bac de condensats – inspectés et nettoyés				
24.	Plateau, flotteur et coussin de l'humidificateur – inspectés et nettoyés				
25.	Bâti de l'appareil – inspecté				
26.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
	Type de ventilation : électrique				
27.	Moteur de ventilateur électrique – inspecté et nettoyé				
28.	Conduit d'évacuation, carneau et prise d'air frais – inspectés et nettoyés				
	Type de ventilation : directe ou classique				
29.	Conduit de raccordement – inspecté				
30.	Bac à cendres de la cheminée – inspecté et nettoyé				
31.	Température nette dans la cheminée – inspectée				
32.	Conduit d'évacuation - inspecté et nettoyé				

Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)

Nom de l'occupant :

Signature de l'occupant :

Renseignements sur l'entrepreneur :

Nom du technicien :

N° de certificat :