

RÉSERVOIR HORS SOL (RHS) DE MAZOUT DE CHAUFFAGE

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :

Bât. n° :

Sous-bât. n° :

Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE

Commande de travail n° :

Renseignements sur le RHS :

Année d'installation :

Marque :

N° de modèle :

N° de série :

Endroit :

Format (litres) :

Matériau : (fibre de verre ou acier)

À double paroi : (oui ou non)

Alimentation : (dessous ou côté)

Éléments à entretenir ou inspecter :

Cocher ou remplir les cases applicables. **S.O.** = sans objet; **E** = exécuté; **M.R.** = mesures requises

| | | S.O. | E | M.R. | Décrire les mesures requises |
|-----|---|------|---|------|------------------------------|
| 1. | RHS et conduites – inspectés | | | | |
| 2. | Visi-verre/indicateur de niveau de mazout – inspecté et réglé | | | | |
| 3. | Sifflet d'évent – inspecté | | | | |
| 4. | Filtre à mazout – remplacé | | | | |
| 5. | Pieds/dispositifs d'ancrage – inspectés et stables | | | | |
| 6. | Dégagements par rapport aux combustibles – inspectés | | | | |
| 7. | Protection des conduites – inspectée | | | | |
| 8. | Dispositif de confinement secondaire / de protection contre les déversements – inspecté | | | | |
| 9. | Tuyau de remplissage et d'évent – inspecté | | | | |
| 10. | État du réservoir – inspecté et peinture de retouche | | | | |
| 11. | Étiquette ULC – inspectée | | | | |
| 12. | Robinet(s) d'arrêt – inspectés et mis à l'essai | | | | |
| 13. | Présence d'eau – vérifiée et notée | | | | |
| 14. | RHS protégé contre les impacts de véhicules – inspecté | | | | |
| 15. | RHS conforme aux codes applicables – inspecté | | | | |

Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)

Renseignements sur l'entrepreneur

Nom de l'occupant :

Nom du technicien :

Signature de l'occupant :

N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes