



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet 4th Street Electrical Upgrade	
Solicitation No. - N° de l'invitation F521A-210819/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client F521A-210819	Date 2021-12-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-036-9075	
File No. - N° de dossier PWY-1-44129 (036)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Pacific Standard Time PST on - le 2021-12-07 Heure Normale du Pacifique HNP	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Martin (PWY), Delia	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy036
Telephone No. - N° de téléphone (778) 707-2139 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DFO – Tofino 4th Street Small Craft Harbour – Tofino, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This Amendment 002 is raised to answer bidder questions.

Q1: Do you have any pictures of the existing 600V, 208V panels and transformer which is to be relocated into a new enclosure for MDP-2?

A1: Please find attached photos of the existing 600V, 208V panels and 45kVA transformer that will be used in MDP-2.

Q2: Do we know the condition of the above equipment? Is it in suitable condition to be re-used?

A2: The materials are in good condition to be reused.

Q3: Do you have measurements of the existing equipment so I can allow for a large enough kiosk? The kiosk measurements on the detail drawings are approximate and I don't want to quote a smaller than required kiosk.

A3: Please find attached the detail drawings with measurements.

- M3665-0805-C3
- M3663-0805-C3
- RET45A1-SS-CUL
- MEC-URGENT_THA_BoM

All other terms and conditions remain unchanged.