



Date : le 7 décembre, 2021

Titre : Mise à niveau du système CVC et de contrôle à la Haute Commission du Canada en Jamaïque

Numéro de l'avis d'appel d'offres : 21-186249

Les questions et réponses suivantes sont en lien avec le document d'appel d'offre susmentionné.

Questions & Réponses # 4

Q28. « L'entreprise fournit-elle actuellement des services de maintenance CVC au haut-bord ? »

R28. Oui, Arel Limited est le fournisseur actuel de services de maintenance CVC au haut-bord.

Q29. « Y a-t-il une personne-ressource disponible pour discuter des permis de travail ? »

R29. Veuillez contacter le ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur (*voir lien ci-dessous*)
<https://mfaft.gov.jm/jm/visas/>

Q30. « Quelle est la hauteur du bâtiment pour calculer les longueurs des risers de ligne de réfrigérant ? »

R30. ± 45'-50' de haut (Globalement)

Q31. « Y a-t-il une obligation de remplacer les barres de sécurité au sous-sol ? »

R31. Non requis. Nous allons garder les gaz d'échappement et les persiennes d'air frais et le plénum tels quels.