



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction

140 O'Connor Street

140, rue O'Connor

Ontario

Ottawa

K1A 0S5

| | |
|--|---|
| Title - Sujet Bay 3 Refit | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 9F023-200546/A | Amendment No. - N° modif. 004 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 20200546 | Date 2021-12-10 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FG-380-80685 | |
| File No. - N° de dossier fg380.9F023-200546 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2022-01-14 Heure Avancée de l'Est HAE | |
| F.O.B. - F.A.B. | |
| Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Turner, Jason | Buyer Id - Id de l'acheteur fg380 |
| Telephone No. - N° de téléphone (343) 574-2818 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation
9F023-200546

Amd. No. - N° de la modif.
004

Buyer ID - Id de l'acheteur
FG 380

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Les modifications suivantes apportées aux documents d'appel d'offres entrent en vigueur immédiatement.

Cette modification fera partie des documents contractuels.

La modification 004 est émise pour les éléments suivants :

(1) Questions et Réponses

Question 1: Spécifications - Veuillez préciser le pourcentage requis pour la main-d'œuvre, les matériaux et les obligations de performance pour cet appel d'offres, car ils ne sont pas identifiés, même après avoir examiné votre portail Web

Réponse 1: Dans le invitation à soumissionner à la page 5 sous IP05 Exigences Relatives à la Garantie de Soumission, section 2, il y a un lien vers le formulaire PWGSC-TPSGC 504 qui contient toutes les informations relatives aux cautionnements requis.

Question 2: Spécification-Veuillez préciser si le contracteur général est responsable du coût du permis de construire ?

Réponse 2: Le contracteur général n'est pas responsable du coût du permis de construire.

Question 3: Architectural-Veuillez préciser si de nouvelles ouvertures doivent être faites sur le toit existant pour les nouvelles persiennes ainsi que les détails et la composition de la charpente pour les persiennes de toit (y compris les dimensions)

Réponse 3: La composition du penthouse sur le toit est fournie sur le détail 1/M02. Les détails 2/M08 (note de dessin 22) et le détail 2/M09 (note de dessin 13) décrivent la charpente structurelle sous l'ouverture du toit. Pour la charpente du penthouse, l'entrepreneur doit soumettre un dessin d'atelier pour la structure estampillé par P.Eng. La spécification Section 23 37 20 décrit le type de persienne, la dimension sera fournie en fonction de la sélection.:

Question 4: Instruction aux soumissionnaires : pouvez-vous préciser si cette offre doit être remise à main propre conformément au modèle d'avis de projet marché ou par courrier électronique conformément aux instructions aux soumissionnaires ?

Réponse 4: Les offres peuvent être envoyées par courrier électronique ou remises à l'Unité de réception des offres.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES