



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

TPSGC-PWGSC  
601-1550, Avenue d'Estimauville  
Québec  
Québec  
G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> Achat d'un transformateur Achat d'un transformateur	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W6856-22V306/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W6856-22-V306	<b>Date</b> 2021-12-15
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCM-034-18242	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCM-1-44097 (034)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Standard Time EST <b>on - le 2022-01-06</b> Heure Normale du l'Est HNE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Kirouac, Jennifer	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcm034
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 953-4110 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Sollicitation No. – N° de l'invitation  
W6856-22V306/A  
Client Ref. No. – N° de réf. du client  
W6856-22V306

Amd. No. – N° de la modif.  
002  
File No. – N° du dossier  
QCM-1-44097

Buyer ID – Id de l'acheteur  
QCM034

---

## AMENDMENT 002

**TITLE : Purchase of a transformer**

Included in the present amendment:

1. Questions and answers
- 

### QUESTIONS AND ANSWERS

**Question 2 :** It is mentioned that the maximum height of the center of the well must be 635 mm (25 in) to allow the reuse of the existing cables. Is it possible to check if this height can be increased in order to speed up the design of the transformer?

**Answer 2:** The maximum height for LV and HV terminals and bushings must be 25" measured from base.

---

\*\*\* All other clauses and conditions remain unchanged \*\*\*