

NA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

## RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Voir dans le document/ See herein NA Québec

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires** 

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution TPSGC-PWGSC 601-1550, Avenue d'Estimauville Québec Québec G1J 0C7

Am	endment No N° modif.	
002		
Dat	9	
202	1-12-15	
•		
S No.	'N° VME	
nd f	in	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST		
Est HN	IE	
	Buyer Id - Id de l'acheteur	
	qcm034	
FAX	No N° de FAX	
( )	-	
	002 Date 202 S No./	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Vendor/Firm Name and Address	
Raison sociale et adresse du fournisse	ur/de l'entrepreneur
Telephone No N° de téléphone	
Facsimile No N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to	sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)	
Nom et titre de la personne autorisée à	signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en ca	ractères d'imprimerie)
Signature	Date

Delivery Offered - Livraison proposée



N° de l'invitation – Solicitation No. W6856-22V306/A N° de réf. du client – Client Ref. No. W6856-22V306 N° de la modif. – Amd. No. 002 N° du dossier – File No. QCM-1-44097 Id de l'acheteur – Buyer ID QCM034

**MODIFICATION 002** 

TITRE	: Achat d'un transformateur
Inclus d	lans la présente modification :
1.	Question/réponse

## Question/réponse :

Question 2: Il est mentionné que la hauteur maximale du centre du puits doit être de 635mm (25po) pour permettre de réutiliser les câbles existants. Est-ce possible de vérifier si cette hauteur peut être augmentée afin de faciliter la conception du transformateur?

**Réponse 2** : La hauteur maximales des plages et bushings basse et haute tension doit être de 25 pouces par rapport à la base.

\*\*\* Toutes les autres modalités demeurent inchangées \*\*\*