



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Box/Boîte de Réception des
Soumissions
1st Floor/1^{ère} étage, Suite 1212
100-1045 Main Street
Moncton
New Brunswick
E1C 1H1
Bid Fax: (506) 851-6759

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Acquisitions NB/PEI (Moncton Office) – Bureau
d'acquisitions N.-B./Î.-P.-É. (Moncton)
1045 Main Street / 1045, rue Main
Moncton
New Bruns
E1C 1H1

Title - Sujet Reconstruction de quai, Structure 4 Reconstruction de quai, Structure 408 – Phase 2, Val-Comeau, NB	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC015-221158/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client EC015-221158	Date 2021-12-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWJ-017-6082	
File No. - N° de dossier PWJ-1-44072 (017)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Standard Time AST on - le 2022-01-12 Heure Normale de l'Atlantique HNA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Stockman (PWJ), Sonia	Buyer Id - Id de l'acheteur pwj017
Telephone No. - N° de téléphone (506) 961-7412 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EC015-221158/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
R.097242.003

Amd. No. - N° de la modif.
005
File No. - N° du dossier
PWJ-1-44072

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwj017
CCC No./N° CCC - FMS

Cette modification à l'invitation numéro cinq (005) est soumise pour inclure l'addenda numéro 005 suivant.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat. Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda numéro 005. Cette modification est émise pour afin de:

(1) Répondre au question suivantes:

Question #10

Section 26 05 31 - 2.2 , Les 3 point d'attache pour les porte . Pouvez-vous préciser quelle sorte de points d'attache?

Réponse #10:

Voir ci-joint clarifications/révisions.

En soumettant son offre, le soumissionnaire confirme qu'il a lu et compris les exigences exprimées dans tous les addenda et qu'il a inclus tous les coûts de ces exigences dans le montant total de son offre. Tous les autres termes et conditions restent inchangés.

Si vous avez déjà envoyé votre soumission et que vous désirez la modifier, veuillez nous faire parvenir cette modification soit dans une enveloppe scellée par la poste à l'adresse ci-dessus, ou par télécopieur (506) 851-6759 en veillant à ce qu'elle parvienne à la personne soussignée avant la date de clôture en vigueur. Le numéro de la demande de soumission et la date de clôture en vigueur doivent figurer à l'extérieur de l'enveloppe scellée ou sur le message transmis par télécopieur.

Toutes les autres conditions de l'invitation à soumissionner demeurent inchangées.

Toute question relative à cette modification doivent être adressées à :

Nom: Sonia Stockman
N° de téléphone: (506) 961-7412

Notre Réf: 1850

2021.12.20

**ADDENDUM ÉLECTRIQUE #3
RECONSTRUCTION DE QUAI
STRUCTURE 408 (PHASE 2)
VAL-COMEAU, N.B.
PROJET SPAC NO. R.097242.003**

**L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE DOIT FOURNIR, INSTALLÉ ET METTRE EN SERVICE
TOUT LA MAIN-D'OEUVRE ET MATÉRIEL POUR COMPLÉTÉ LE TRAVAIL
ADDITIONNEL QUI SUIT POUR LE PROJET CI-DESSUS DANS LE PRIX DE L'OFFRE
SOUMIS PAR L'ENTREPRENEUR:**

ITEM	REFERENCE	DESCRIPTION	
1.	Dessin E4	.1	Tailles des fils sur le représentation schématique unifilaire Détail 1 sur le dessin E4 pour ES11, ES12 et ES13 sont à corriger selon les notes 9, 10, 11 sur le dessin E4.
		.2	Sur le dessin E4 épaulement ES10, les luminaires sont corrigés à L6-1 et L6-2.
		.3	Sur le dessin E4 épaulement ES13, les luminaires sont corrigés à L7-1 et L7-2.
2.	Sections des spécifications 26 05 31.2.2	.1	Le système de verrouillage à 3 points est un système de verrouillage standard utilisé par les grands fabricants de panneaux. Le système se compose de tous les composants en acier inoxydable de qualité 316 avec un loquet de lame central à mi-chemin du côté du loquet de la porte et deux (2) tiges avec des loquets de lame en haut et en bas de la porte. Le système a aussi une poignée à profil bas non verrouillable à l'extérieur de la porte, du côté du loquet central de la porte. Tout le matériel de montage doit être en acier inoxydable de qualité 316.

RAS/br