



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Achat d'un transformateur Achat d'un transformateur	
Solicitation No. - N° de l'invitation W6856-22V306/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client W6856-22-V306	Date 2022-01-06
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-034-18242	
File No. - N° de dossier QCM-1-44097 (034)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2022-01-11 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Kirouac, Jennifer	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm034
Telephone No. - N° de téléphone (418) 953-4110 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation – Sollicitation No.
ID

W6856-22V306/A

N° de réf. du client – Client Ref. No.

W6856-22V306

N° de la modif. – Amd. No.

005

N° du dossier – File No.

QCM-1-44097

Id de l'acheteur – Buyer

QCM034

MODIFICATION 005

TITRE : Achat d'un transformateur

Inclus dans la présente modification :

1. Question/réponse #4

Question/réponse #4 :

Question 4: En référence à l'Annexe A – Besoin , partie 2 -Produit 2.1.4.1. Pouvez-vous clarifier le type de puits de traverses?

Réponse 4 : Les puits de traverses doivent être compatibles avec les connecteurs séparables à insertion avec pouvoir de coupure en pleine charge.

*** Toutes les autres modalités demeurent inchangées ***