



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Tour Digue RNF Lac St-François	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-221583/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client R.094850.001	Date 2022-01-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-039-18250	
File No. - N° de dossier QCM-1-44129 (039)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2022-01-18 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Jean, Serge	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm039
Telephone No. - N° de téléphone (418) 928-1906 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AMENDMENT-003

CONSTRUCTION OF A NEW OBSERVATION TOWER NWA LAKE SAINT-FRANÇOIS (QUÉBEC)

Included in the present amendment:

1. Question and answer 2 and 3 below.

1. Question and answer 2 and 3 :

QUESTION 2

In order to estimate the depth of the piles required, is it possible to have a projected elevation for submission?

ANSWER 2

According to the geotechnical study, a clayey crust of firm to stiff consistency is observed to a depth of $\pm 4.0\text{m}$, with strengths generally varying between 26 kPa and 95 kPa. The study will be handed over to the contractor following contract award.

QUESTION 3

Is it possible to know the number of linear feet of guardrails on the floor of the tower? No elevation shows us the whole thing.

ANSWER 3

The length of the guardrail on the floor of the tower is ± 58 linear feet. See plan 3 on sheet S2 for the location of the guardrail post locations.

***** ALL OTHER CLAUSES AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED *****