



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Tour Digue RNF Lac St-François	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-221583/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client R.094850.001	Date 2022-01-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-039-18250	
File No. - N° de dossier QCM-1-44129 (039)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2022-01-18 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Jean, Serge	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm039
Telephone No. - N° de téléphone (418) 928-1906 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EE520-221583/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
qcm039

Client Ref. No. - N° de réf. du client
EE520

File No. - N° du dossier
QCM-1-44129

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

MODIFICATION-003

Construction d'une nouvelle tour d'observation RNF du Lac Saint-François (Québec)

Inclus dans la présente modification :

1. Question et réponse 2 et 3 ci-dessous.

1. QUESTION ET RÉPONSE 2 ET 3 :

QUESTION 2

Afin d'estimer la profondeur des pieux nécessaire, est-ce possible d'avoir une élévation projeté pour fin de soumission ?

RÉPONSE 2

Selon l'étude géotechnique, une croute argileuse de consistance ferme à raide est observée jusqu'à une profondeur de $\pm 4.0\text{m}$, et ce, avec des résistances variant généralement entre 26 kPa et 95 kPa. L'étude sera remise au plus bas soumissionnaire suivant l'octroi du contrat.

QUESTION 3

Est-ce possible de connaître le nombre de pieds linéaires de garde-corps sur le plancher de la tour ?
Aucune élévation nous démontre le tout.

RÉPONSE 3

La longueur de garde-corps sur le plancher de la tour est de ± 58 pieds linéaires. Voir la vue en plan 3 au feuillet S2 pour la localisation des poteau de garde-corps.

***** TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES *****