

N.G.C.C. PIERRE RADISSON

PAGE: 08.3

MANUEL DE
L'ÉQUIPEMENT
DE SÉCURITÉ

**SYSTÈME D'EXTINCTION FIXE
CO₂ ET POUDRE**

À jour jusqu'au
Décembre 2021

| Numéro Cylindre | Emplacement des cylindres | Endroit protégé | Emplacement des déclencheurs | Test hydrostatique | |
|-------------------|---|--|---|--------------------|--------------------|
| | | | | Fait | Dû |
| 56027DX | Entrepôt de produits inflammables | Magasin à peinture (1 S + 3 G) | SYSTÈME # 19 À la sortie du compartiment. | 02-2011 | 11-2030 |
| 56877DR | | | | 11-2020 | |
| 2 flexibles | | | | 05-2021 | 05-2031 |
| KF-220824 | Chambre CO2 | Atelier du pont (1S + 2G) | SYSTÈME # 20 À la sortie du compartiment. | 02-2017 | 02-2027 |
| 1 flexible | | | | 05-2017 | 05-2027 |
| 29025DX | Pont principale Près de la porte 653 | Moteurs de propulsion | SYSTÈME # 21 Salle de contrôle arr. trib. | 06-2017 | 06-2027 |
| 29057DX | | | | 06-2017 | |
| 29147DX | | Générateur diesel #1, #2, #5 et #6 Salle machine arrière | SYSTÈME # 22 Salle de contrôle av. bab. | 06-2017 | 06-2027 |
| 29153DX | | | | 06-2017 | |
| 29154DX | | | SYSTÈME # 23 Salle de contrôle av. bab. | 06-2017 | |
| 29810DX | | Générateur diesel #3 et Générateur diésel #4 Salle machine avant | SYSTÈME # 24 Salle des machines avant, près de porte étanche #3 (Coins inférieurs de la vitre brisés) | 06-2017 | 06-2027 |
| C49321 | | | | 06-2017 | |
| C49330 | | | | 06-2017 | |
| 8 flexibles | | | | | 04-2021 et 05-2021 |
| 4045079Y | Entrepôt machine, palier s/m propulsion | Chambres des pompes | SYSTÈME # 25 Salle de contrôle tribord arrière | 11-2020 | 11-2030 |
| 1 flexible | | | | 04-2020 | 04-2030 |
| 4045083Y | Entrepôt machine, palier s/m propulsion | Cofferdam du réservoir combustible aviation (1S + 2G) | SYSTÈME # 26 Salle de contrôle tribord arrière | 11-2020 | 11-2030 |
| 4042034Y | | | | 11-2020 | |
| 3909807Y | | | | 11-2020 | |
| 3 flexibles | | | | 04-2020 | 04-2030 |
| W14390 | Local de l'Équipe D | Pompe extérieure du carburant pour aviation | SYSTÈME # 27 Salle de contrôle tribord arrière/ | 11-2020 | 11-2030 |
| 1 flexible | | | | 04-2020 | 04-2030 |
| PCL-300 PYRO CHEM | | | | | |
| 4BW225 | Cuisine | Cuisine | Hotte cuisine | 06-2013 | 06-2023 |

Légende: S = Sirène G = Gicleur Délai = Bouteille retardant le déclenchement du système CO₂

***Les dates des flexibles représentent la date de leur fabrication et la date de leur remplacement.