

Voici la liste des extincteurs devant subir un test hydrostatique :

9	2002	Salle onduleur statique	Strike-First WDBL	10 lbs CO2	01127	25.92		Fév. 2017
15	2007	Salle equip pompier # 417*	Amerex 250CG	9.2 l AFFF	AB-39091	27.6		Mai 2017
32	Hyd61	Près app à gouverner		15 lbs CO2	29951CH	34		Mai 2017
36	1980	Mezz. propulseur d'étrave	Pyrene PSH 10-4	10 lbs CO2	W177447	23.25		Mai 2017

Voici l'extincteur nécessitant une maintenance de 6 ans :

43	2013	Mezz résér. huile lub	Amerex B-500	5 lbs ABC	BU-75473	8.3	Nov 2016	Juin 2013
----	------	-----------------------	--------------	-----------	----------	-----	----------	-----------

Voici la liste des extincteurs sous le poids minimal :

42.B	2020	Mezz. Avant boiler centre	Badger F-250-C	9.46L AFFF	000280C	27.4 / 26.1		Juin 2020
48	2013	Porte étanche no.1 (dans la réserve, remplacé par R17, pression trop basse)	Amerex A-411	20 lbs ABC	BP-644309	33.7	Mai 2019	Juin 2013
62	Hyd 77	Entrepôt des mécaniciens	BC-10	10 lbs CO2	W68016	25.13/23.8		Juin 2021
66	2014	Atelier mécanique	Strikefirst WBSF-10CO2	10 lbs CO2	AC-567470	25.6 / 24.0		Mai 2020
R2	2015	Réserve	Strikefirst	10 lbs CO2	A-91674345	25.9 23.4		Mai 2020
R13	2000	Réserve	Luxfer PSH20-7	20 lbs CO2	001349C	44.5 43.3		Mai 2020