



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Box/Boîte de Réception des
Soumissions

1st Floor/1^{ère} étage, Suite 1212

100-1045 Main Street

Moncton

New Brunswick

E1C 1H1

Bid Fax: (506) 851-6759

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Acquisitions NB/PEI (Moncton Office) – Bureau
d'acquisitions N.-B./Î.-P.-É. (Moncton)
1045 Main Street / 1045, rue Main
Moncton
New Bruns
E1C 1H1

Title - Sujet Washroom Renovations, MBF, FV, NB Washroom Renovations, Mactaquac Biodiversity Facility, French Village,NB	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC015-221644/B	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EC015-221644	Date 2022-02-23
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWJ-024-6159	
File No. - N° de dossier PWJ-1-44103 (024)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Standard Time AST on - le 2022-03-01 Heure Normale de l'Atlantique HNA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Doucette (PWJ), Trisha	Buyer Id - Id de l'acheteur pwj024
Telephone No. - N° de téléphone (506) 343-7645 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This Solicitation Amendment No. two (2) is raised to include the following Addendum No. two (2).

The following Addendum to the tender is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

All: Note that the St. John River levels rise in mid to late April and there may be potential for the facility to have to close for up to two weeks if flooding occurs on site.

In Section 09 30 13 of Specification;

Remove: 2.2 FLOOR TILE
.1 FT: Colour based porcelain.

Add 2.2 FLOOR TILE
.1 FT: Colour based porcelain, to match existing office tile
.1.1 size 305mm x 610mm

QUESTIONS AND ANSWERS

Q1. In rooms 100, 101 and 107 are existing doors and frames to be painted?

A1. Rooms 100, 101 and 107 existing doors and frames do not have to be painted. See Finish schedule and construction note 3 on A01.