



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :**

Parks Canada Agency Bid Receiving Unit
National Contracting Services

Bid Fax: 1-855-983-1808

Bid Email: soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca

This is the only acceptable email address for responses to bid solicitation. Bids submitted by email directly to the Contracting Authority or to any other email address will not be accepted.

The maximum email file size is 15 megabytes. Parks Canada Agency (PCA) is not responsible for any transmission errors. Emails with links to bid documents will not be accepted.

**REVISION 005 TO A
INVITATION TO TENDER**

**RÉVISION 005 INVITATION À
SOUMISSIONNER
DEMANDE D'OFFRES À
COMMANDES**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
Parks Canada Agency
Calgary, AB

Title - Sujet : Lake Minnewanka Boat Launch Replacement – Banff National Park	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P468-21-0226/A	Date : March 1, 2022
Amendment No. - N° de modification : 005	
Client Reference No. - N° de référence du client : N/A	
GETS Reference No. N° de référence de SEAG : PW-22-00985597	

Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 2:00 PM On - le : March 3, 2022	Time Zone - Fuseau horaire MST
--	--

F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jen Maheu		
Telephone No. - N° de telephone : (587) 432-8458	Fax No. -N° de télécopieur : 1-855-983-1808	Email Address – Courriel : jennifer.maheu@pc.gc.ca
Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : See Herein		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P468-21-0226/A

Amd. No. - N° de la modif. :
005

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :

Title – Titre :
Lake Minnewanka Boat Launch Replacement – Banff National Park

Amendment 005

This amendment is raised to distribute the answers to bidder questions.

A. QUESTIONS & ANSWERS

Q15 Is contractor responsible to remove and replace any of the existing concrete from the red line past the grass line?

A15 There is no red line on the drawings relevant to the delineation between concrete to remain and concrete to be replaced.

The Contractor is responsible for removing and replacing the existing concrete as shown in the drawings, approximately from the grass line to the bottom of the ramp.

See Concrete Ramp Plan on sheet C-201, existing concrete (to remain in place) and new concrete are shown in different hatches as indicated in the Legend on sheet G-001.

As noted, all dimensions are to be verified in the field. The exact location of the cut line shall be approved by the Departmental Representative prior to the works occurring.

Q16 What is the thickness of the existing concrete pads?

A16 The existing concrete ramp is approximately 150mm thick.

The underlying mudslab is approximately 200mm thick.

The dimensions noted may vary.

Q17 Is the existing concrete precast or cast in place?

A17 The existing concrete ramp is cast in place.

ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED