



Centre d'approvisionnement – Bureau d'Ottawa
Poste 9N086, 9^e étage
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

le 4 Mars, 2022

ADDENDA N^o 3

Objet : **Appel d'offres n^o 30001782**

Titre : Système de surveillance pour le Centre des pêches de l'Atlantique nord-ouest

Lieu : 80 East White Hills Road, St. John's, NL

Date de clôture : **le 8 Mars, 2022, à 14 h HNE (Heure Normale de l'Est)**

Madame, Monsieur,

À la suite de l'appel d'offres susmentionné, nous transmettons le présent **addenda n^o 3** pour répondre aux questions suivantes :

Questions et Réponses :

- Q1. Pour le moniteur d'oxygène dissous, est-il possible de fournir des capteurs alternatifs ? Et si le contrôleur n'accepte que deux capteurs, serait-il acceptable de fournir double la quantité de contrôleurs ?*
- A1. Tout autre capteur sera approuvé à condition que toutes les exigences des dessins/spécifications et la liste l'équipement soient respectées. Les dessins d'atelier de l'équipement seront examinés pour s'assurer qu'ils sont conformes aux dessins et aux spécifications après l'attribution du contrat. La connexion d'alimentation supplémentaire pour chaque contrôleur devrait être prise en charge ainsi que la connexion de communication supplémentaire vers l'API. Des exigences supplémentaires pour les entrées API devraient également être prises en compte. Cela serait la responsabilité de l'entrepreneur.

Cordialement,

Mazen Obeid

Agent d'approvisionnement et des contrats
Centre d'approvisionnement, Services du matériel et des acquisitions
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent, 9N086
Ottawa (Ontario) K1A 0E6
Courriel : Mazen.Obeid@dfo-mpo.gc.ca