



RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :
Module de réception des soumissions de
l'Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés

Télécopieur: 1-877-558-2349

Soumission par courriel:
soumissionsest-bidseast@pc.gc.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique peuvent ne pas être acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

RÉVISION 001 À UNE INVITATION À SOUMISSIONNER

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Gatineau QC

Titre : Inspection des systèmes d'alarme incendie, des systèmes d'alarme intrusion, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et des éclairages d'urgence, Unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec	
N° de l'invitation : 5P300-21-0351/A	Date : 10 mars 2022
N° de modification : 001	
N° de référence du client : DA 10212306	
N° de référence de SEAG : PW-22-00987631	
L'invitation prend fin : À : 14h00 Le : 30 mars 2022	Fuseau horaire : HAE

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Christine Piché	
N° de téléphone : 873-355-8841	N° de télécopieur : 1-877-558-2349
Courriel : Christine.piche@pc.gc.ca	
Destination des biens, services et travaux de construction : Unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec – divers emplacement	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	N° de télécopieur :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

N° de l'invitation :
5P300-21-0351/A

N° de la modification :
001

Autorité contractante :
Christine Piché

N° de référence du client :
DA 10212306

Titre :
Inspection des systèmes d'alarme incendie, des systèmes d'alarme intrusion, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et des éclairages d'urgence, Unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec

Modification 001

La modification suivante est apportée :

- A. Répondre aux questions des soumissionnaires ;
- B. Ajout d'un document - pièce jointe de l'appel d'offre.

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTION 1

- PORTION ALARME

Q1.1 Besoin d'une copie des derniers rapports de l'inspection annuelle du réseau alarme incendie par bâtiment
R1.1 L'ensemble des rapports sont joints au présent courriel.

Q1.2 Besoin de la marques et modèle des systèmes intrusion installés dans tous les bâtiments et savoir si nous allons avoir les codes de programmation.
R1.2 Les marques et modèles figurent dans chacun des rapports. Oui, vous allez avoir en votre possession les codes de programmation.

Q1.3 Si nous ne pouvons pas programmer les systèmes intrusion sur place pouvez-vous retirer cette partie du devis ?
R1.3 Vous allez pouvoir programmer les systèmes.

- PORTION GICLEURS

Q1.4 Besoin d'une copie des derniers rapports d'inspection gicleurs par bâtiment (gicleurs sec, sous eau et pompe incendie)
R1.4 L'ensemble des rapports sont joints au présent courriel.

Q1.5 Est-ce que les inspections des bornes incendies sont incluses au contrat ? Bien qu'elles soient indiquées sur les plans, le devis n'en fait pas mention.
R1.5 Non, les bornes d'incendies ne font pas partie du présent contrat.

- PORTION EXTINCTEUR

Q1.6 Besoin d'une copie des derniers rapports d'inspection des extincteurs par bâtiment
R1.6 L'ensemble des rapports sont joints au présent courriel.

QUESTION 2

Q2. Le soumissionnaire demande de citer les inspections du système d'alarme anti-intrusion pour les systèmes anti-intrusion en place, mais elles n'apparaissent pas sur les plans. Nous aurions besoin de connaître les quantités d'appareils ainsi que le type de système d'alarme en place.
R2. L'ensemble des informations figurent dans les rapports ci-joints.

B. AJOUT D'UN DOCUMENT DE SOLlicitATION

Veuillez-vous référer au document télécharger le 10 mars 2022.

« *Rapport annuels 2021* »

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.