

Rapport ULC

Date: Le 06 Mai 2021  
Nom du projet: Fort Chambly  
Adresse: 2, rue Richelieu, Chambly

## 1. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISE A L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

Nom du projet: Parc Canada Fort Chambly  
Adresse: 2, rue Richelieu  
Chambly, Qc, J3L 2B9  
Gilles Maure : 514-386-5608

Date de l'essai: Le 06 Mai 2021  
Personne consultée: Représentant local  
Modèle du panneau: MG5050  
Fonctionnement en une phase: √  
Fonctionnement en deux phases:       

## 2. RESUMÉ

- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion est complètement fonctionnel: OUI √ NON
- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion fonctionne malgré quelques défauts mineurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes: OUI        NON √
- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion a des défauts majeurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes: OUI        NON √

Une copie de ce rapport a été remise à qui est le propriétaire ou le représentant du propriétaire de ce bâtiment

Vincent Archambault #21 DEMERS & COLBERT SECURITE (450) 370-0606  
Signature du technicien effectuant les essais Compagnie Téléphone  
No de permis de la R.E.C.Q.: 2437-3193-59 Catégorie: 42 Sous-catégorie: 52.02  
No de permis de la Ville de Montréal: 227642-00

Rapport ULC

Date: Le 06 Mai 2021  
Nom du projet: Fort Chambly  
Adresse: 2, rue Richelieu, Chambly

---

### 3. RAPPORT DE MISE À L'ESSAI DES CONTRÔLES

#### 3.1 ESSAIS DES DISPOSITIFS AUXILIAIRES

---

Dispositifs particuliers:

Branchement centrale

√

#### 3.2 REMARQUES

---

S/O

Rapport ULC

Date: Le 06 Mai 2021  
 Nom du projet: Fort Chambly  
 Adresse: 2, rue Richelieu, Chambly

#### 4. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISES À L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

 Désignation du bâtiment: Parc Canada / Fort Chambly

 Date: Le 06 Mai 2021  
 Ref : #28615

EMPLACEMENT	qté	DISPOSITIF	MODELE	A	B	C	D	E	Remarques
<i>Entrée principale</i>	<i>1</i>	<i>Panneau intrusion Paradox</i>	<i>MG5050</i>	√		√			
Porte avant				√		√	1		
Porte Nord				√		√	2		
Alarme feu				√		√	3		
Trouble feu				√		√	4		
Panne électrique				√		√	5		
Température puit 1							6		N/A
Panneau d'eau puit #1							7		N/A
Température puit 2							8		N/A
Niveau puit 2							9		N/A
Température puit 3							10		N/A
Niveau puit 3							11		N/A
IR entrée				√		√	14		
Bouton panique				√		√	12		
<b><u>Batteries</u></b>		1 x 12V 7.2AH							
AC		13.10							
1AC		12.80							
Charge		0.80 AMP							

A: Installé convenablement

B: Manquant ou réparation nécessaire

C: Fonctionnement de l'alarme confirmé

D: Zone, numéro de circuit ou adresse

E: Indication de l'annonceur confirmée