

Rapport ULC

Date: Le 12 Mai 2021

Nom du projet: Manoir Papineau

Adresse: 500, rue Notre-Dame

1. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISE A L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

Nom du projet:	<u>Manoir Papineau</u>	Date de l'essai:	<u>Le 12 Mai 2021</u>
Adresse:	<u>500, rue Notre-Dame</u>	Personne consultée:	<u>Représentant local</u>
	<u>Montebello (Québec) JOV ILO</u>	Modèle du panneau:	<u>PC 5010</u>
	<u>Tél. : 819-423-6965</u>	Fonctionnement en une phase:	<u>√</u>
	<u>Kevin Sébastiao</u>	Fonctionnement en deux phases:	<u> </u>

2. RESUMÉ

- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion est complètement fonctionnel: OUI √ NON
- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion fonctionne malgré quelques défauts mineurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes: OUI NON √
- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion a des défauts majeurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes: OUI NON √

Une copie de ce rapport a été remise à Kevin Sébastiao, qui est le propriétaire ou le représentant du propriétaire de ce bâtiment.

<u>Vincent Archambault</u>	<u>Demers & Colbert</u>	<u>(450) 370-0606</u>
Signature du technicien effectuant les essais	Compagnie	Téléphone
No de permis de la R.E.C.Q.: <u>2437-3193-59</u>	Catégorie: <u>42</u>	Sous-catégorie: <u>52.02</u>
No de permis de la Ville de Montréal: <u>227642-00</u>		

Rapport ULC

Date: Le 12 Mai 2021
Nom du projet: Manoir Papineau
Adresse: 500, rue Notre-Dame

3. RAPPORT DE MISE À L'ESSAI DES CONTRÔLES

3.1 ESSAIS DES DISPOSITIFS AUXILIAIRES

Dispositifs particuliers:

Branché à la centrale

√

3.2 REMARQUES

s/o

Rapport ULC

Date: Le 12 Mai 2021

Nom du projet: Manoir Papineau

Adresse: 500, rue Notre-Dame

4. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISES À L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

Désignation du bâtiment:

Manoir PapineauDate: Le 12 Mai 2021

Réf. Insp. : #28622

EMPLACEMENT	qté	DISPOSITIF	MODELE	A	B	C	D	E	Remarques
<i>Entrée principale</i>	<i>1</i>	<i>Panneau intrusion</i>	<i>PC 5010</i>	√		√			
Salon	1	Dét. Infra-rouge	BV300	√		√	01		
Porte salon	1	Contact de porte	AMS39	√		√	02		
Chambre des filles	1	Dét. Infra-rouge	BV300	√		√	03		
Entrée	1	Contact de porte	AMS39	√		√	04		
Chambre	1	Dét. Infra-rouge	BV300	√		√	05		
Chambre	1	Dét. Infra-rouge	BV300	√		√	05		
Chambre	1	Dét. Infra-rouge	BC300	√		√	05		
Salle à manger	1	Dét. Infra-rouge	BV300	√		√	06		
Tour	1	Contact de porte	AMS39	√		√	07		
Orangerie	1	Contact de porte	AMS39	√		√	08		
Latrine	1	Contact de porte	AMS39	√		√	09		
Sud-est	1	Dét. Infra-rouge	BV300	√		√	10		
Sud-est	1	Dét. Infra-rouge	BV300	√		√	10		
Sud-est	1	Dét. Infra-rouge	BV300	√		√	10		
Serviteur	1	Dét. Infra-rouge	BV300	√		√	11		
Serviteur	1	Dét. Infra-rouge	BV300	√		√	11		
Serviteur	1	Dét. Infra-rouge	BV300	√		√	11		
Entrée	1	Contact de porte	AMS39	√		√	13		
Entrée	1	Dét. Infra-rouge	BV300	√		√	14		
Cuisine	1	Contact de porte	AMS39	√		√	15		
Caveau	1	Dét. Infra-rouge	BV300	√		√	16		
Caveau	1	Contact de porte	AMS39	√		√	17		

A: Installé convenablement

D: Zone, numéro de circuit ou adresse

B: Manquant ou réparation nécessaire

E: Indication de l'annonciateur confirmée

C: Fonctionnement de l'alarme confirmé

Rapport ULC

Date: Le 12 Mai 2021

Nom du projet: Manoir Papineau

Adresse: 500, rue Notre-Dame

EMPLACEMENT	qté	DISPOSITIF	MODELE	A	B	C	D	E	Remarques
Caveau galerie	1	Contact de porte	AMS39	√		√	18		
Musée	1	Contact de porte		√		√	19		
Musée	1	Dét. Infra-rouge		√		√	20		
Alarme Incendie	1			√		√	21		
Trouble incendie	1			√		√	22		
Température 2 ^e	1			√		√	25		
Température orangerie	1			√		√	26		
Panic sans fil	1			√		√	27		
<u>Batterie</u>									
12 Volts									
7.5 AMP									
12.85 Vdc									
400 mA		2018							

A: Installé convenablement

D: Zone, numéro de circuit ou adresse

B: Manquant ou réparation nécessaire

E: Indication de l'annonceur confirmée

C: Fonctionnement de l'alarme confirmé