

Rapport ULC

Date: Le 18 Mai 2021
Nom du projet: Maison Sir Wilfrid-Laurier
Adresse: 945, 12^e Avenue

1. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISE A L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

Nom du projet:	<u>Maison Sir Wilfrid-Laurier</u>	Date de l'essai:	<u>Le 18 Mai 2021</u>
Adresse:	<u>945, 12^e Avenue</u>	Personne consultée:	<u>Représentant local</u>
	<u>St-Lin des Laurentides (Québec) J5M 2W4</u>	Modèle du panneau:	<u>DSC 1555</u>
	<u>Kevin Sébastiao</u>	Fonctionnement en une phase:	<u>✓</u>
	<u>Tél. : 450-439-3702</u>	Fonctionnement en deux phases:	<u> </u>

2. RESUMÉ

- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion est complètement fonctionnel: OUI ✓ NON
- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion fonctionne malgré quelques défauts mineurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes: OUI NON ✓
- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion a des défauts majeurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes: OUI NON ✓

Une copie de ce rapport a été remise à Kevin Sébastiao, qui est le propriétaire ou le représentant du propriétaire de ce bâtiment.

<u>Vincent Archambault</u>	<u>DEMERS & COLBERT SECURITE</u>	<u>(450) 370-0606</u>
Signature du technicien effectuant les essais	Compagnie	Téléphone

No de permis de la R.E.C.Q.: 2437-3193-59 Catégorie: 42 Sous-catégorie: 52.02

No de permis de la Ville de Montréal: 227642-00

3.1 ESSAIS DES DISPOSITIFS AUXILIAIRES

S/O

S/O

[illegible]

Rapport ULC

Date: Le 18 Mai 2021
 Nom du projet: Maison Sir Wilfrid-Laurier
 Adresse: 945, 12^e Avenue

4. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISES À L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

 Désignation du bâtiment: Maison Sir Wilfrid-Laurier

 Date: 18 Mai 2021
 V/Réf. Insp. : #28620

EMPLACEMENT	qté	DISPOSITIF	MODELE	A	B	C	D	E	F	G	Remarques
Résidence											
Panneau DSC 1555											
Entrée avant	1	Détecteur		✓			✓				
Chambre	1	Détecteur		✓			✓				
Porte arrière	1	Détecteur		✓			✓				
1 ^{er} étage	1	Dét. fumée		✓			✓				
2 ^e étage	1	Dét. fumée		✓			✓				
Sous-sol	1	Dét. fumée		✓			✓				
12v 7.2h											
12.60 v											
2018											

A: Installé convenablement
 E: Numéro de circuit

B: Manquant

C: Entretien ou réparation nécessaire
 F: Indication de l'annonceur confirmée

D: Fonctionnement de l'alarme confirmé
 G: Surveillance du circuit du dispositif confirmée