

Rapport ULC

Date: Le 06 Mai 2021  
Nom du projet: Fort Chambly-Corps de garde  
Adresse: 8, rue Richelieu, Chambly

## 1. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISE A L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

Nom du projet:	<u>Parc Canada Fort Chambly-corps de garde</u>	Date de l'essai:	<u>Le 04 Juin 2020</u>
Adresse:	<u>8, rue Richelieu</u>	Personne consultée:	<u>Représentant local</u>
	<u>Chambly, Qc, J3L 2B9</u>	Modèle du panneau:	<u>HS2016</u>
	<u>Gilles Maure : 514-386-5608</u>	Fonctionnement en une phase:	<u>✓</u>
		Fonctionnement en deux phases:	<u></u>

## 2. RESUMÉ

- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion est complètement fonctionnel: OUI ✓ NON
- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion fonctionne malgré quelques défauts mineurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes: OUI  NON ✓
- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion a des défauts majeurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes: OUI  NON ✓

Une copie de ce rapport a été remise à qui est le propriétaire ou le représentant du propriétaire de ce bâtiment

<u>Vincent Archambault #21</u>	<u>DEMERS &amp; COLBERT SECURITE</u>	<u>(450) 370-0606</u>
Signature du technicien effectuant les essais	Compagnie	Téléphone
No de permis de la R.E.C.Q.: <u>2437-3193-59</u>	Catégorie: <u>42</u>	Sous-catégorie: <u>52.02</u>
No de permis de la Ville de Montréal: <u>227642-00</u>		

Rapport ULC

Date: Le 06 Mai 2021  
Nom du projet: Fort Chambly-Corps de garde  
Adresse: 8, rue Richelieu, Chambly

---

### 3. RAPPORT DE MISE À L'ESSAI DES CONTRÔLES

#### 3.1 ESSAIS DES DISPOSITIFS AUXILIAIRES

---

Dispositifs particuliers:

Branchement centrale

✓

#### 3.2 REMARQUES

---

S/O

Rapport ULC

Date: Le 06 Mai 2021  
 Nom du projet: Fort Chambly-Corps de garde  
 Adresse: 8, rue Richelieu, Chambly

#### 4. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISES À L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

 Désignation du bâtiment: Parc Canada / Fort Chambly Corps de Garde

 Date: Le 06 Mai 2021

Ref : #28615

EMPLACEMENT	qté	DISPOSITIF	MODELE	A	B	C	D	E	Remarques
<i>Entrée principale</i>	<i>1</i>	<i>Panneau intrusion Paradox</i>	<i>HS2016</i>	✓		✓			
Alarme feu				✓		✓	1		
Trouble feu				✓		✓	2		
Tamper panneau incendie				✓		✓	6		
<u>Batteries</u>		12V7.2AH							

A: Installé convenablement

B: Manquant ou réparation nécessaire

C: Fonctionnement de l'alarme confirmé

D: Zone, numéro de circuit ou adresse

E: Indication de l'annonceur confirmée