

Rapport ULC

Date: Le 04 Mai 2021
Nom du projet: Commerce de la fourrure
Adresse: 1255, boul. Saint-Joseph

1. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISE A L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

Nom du projet:	<u>Commerce de la fourrure</u>	Date de l'essai:	<u>Le 04 Mai 2021</u>
Adresse:	<u>1255, boul. Saint-Joseph</u>	Personne consultée:	<u>Représentant local</u>
	<u>Lachine (Québec) H8S 2M2</u>	Modèle du panneau:	<u>PC 5010</u>
	<u>Tél. : 514-637-7433</u>	Fonctionnement en une phase:	<u>✓</u>
		Fonctionnement en deux phases:	<u></u>

2. RESUMÉ

• Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion est complètement fonctionnel:	OUI <u>✓</u>	NON <u></u>
• Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion fonctionne malgré quelques défauts mineurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes:	OUI <u></u>	NON <u>✓</u>
• Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion a des défauts majeurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes	OUI <u></u>	NON <u>✓</u>

Une copie de ce rapport a été remise à qui est le propriétaire ou le représentant du propriétaire de ce bâtiment.

<u>Vincent Archambault #21</u>	<u>Demers & Colbert</u>	<u>(450) 370-0606</u>
Signature du technicien effectuant les essais	Compagnie	Téléphone
No de permis de la R.E.C.Q.: <u>2437-3193-59</u>	Catégorie: <u>42</u>	Sous-catégorie: <u>52.02</u>
No de permis de la Ville de Montréal: <u>227642-00</u>		

3. RAPPORT DE MISE À L'ESSAI DES CONTRÔLES

3.1 ESSAIS DES DISPOSITIFS AUXILIAIRES

Dispositifs particuliers:

Relais centrale

√

3.2 REMARQUES

Pas de sirène

Rapport ULC

Date: Le 04 Mai 2021
 Nom du projet: Commerce de la fourrure
 Adresse: 1255, boul. Saint-Joseph

4. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISES À L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

 Désignation du bâtiment: PC / Commerce de la fourrure

 Date: Le 04 Mai 2021
 Ref : #28614

EMPLACEMENT	qté	DISPOSITIF	MODELE	A	B	C	D	E	Remarques
<i>Entrée principale</i>	<i>1</i>	<i>Panneau intrusion</i>	<i>PC 5010</i>	✓		✓			
Porte entrée	1	Contact		✓		✓	1		
Réception	1	Mouvement		✓		✓	2		
Musée	1	Mouvement		✓		✓	3		
Sous-sol	1	Mouvement		✓		✓	4		
Porte coté	1	Contact		✓		✓	5		
Basse température							6		
Alarme incendie	1	Feu		✓		✓	7		
Trouble incendie	1	feu		✓		✓	8		
	1	Sirène							Pas de sirène
panic				✓		✓	9		
panic				✓		✓	10		
Panic bureau				✓		✓	11		

A: Installé convenablement

B: Manquant ou réparation nécessaire

C: Fonctionnement de l'alarme confirmé

D: Zone, numéro de circuit ou adresse

E: Indication de l'annonceur confirmée