



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Infrastructure Maintenance and Solution Services
Division (FK)
L'Esplanade Laurier,
East Tower 4th Floor
L'Esplanade Laurier,
Tour est 4e étage
140 O'Connor, Street
Ottawa
Ontario
K1A 0R5

Title - Sujet Services d'entretien Entretien de chauffage, ventilation et climatisation (CVCA)	
Solicitation No. - N° de l'invitation EJ196-220919/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20220919	Date 2022-03-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-328-81011	
File No. - N° de dossier fk328.EJ196-220919	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2022-03-29 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Seguin, Christine	Buyer Id - Id de l'acheteur fk328
Telephone No. - N° de téléphone (343) 574-2819 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EJ196-220919/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
20220919

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
fk328. EJ196-220919

Buyer ID - Id de l'acheteur
fk328
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La modification 001 est émis pour:

- 1) Corrigez l'adresse du Immeuble Hangar 11;
- 2) Modifier le barème de prix 1 Immeuble #471 et Immeuble #475; et
- 3) Modifier ET 5 Inventaire du matériel pour le Immeuble #471 et le Immeuble #475.

1. SUPPRIMER RÉFÉRENCE dans la section 1.2.1, Barème de prix 1, et ET 5 Inventaire du matériel Immeuble : Hangar 11 - 190, chemin privé Convair et la REPLACER PAR: Hangar 11 - 190, chemin privé Clear Skies

2. SUPPRIMER le barème de prix 1 Immeuble #471 et Immeuble #475 et la REPLACER PAR:

Immeuble : 471 - 330, chemin privé Croil									
Nbre d'appareils	Emplacement Numéro du local	Marque	Modèle	Numéro de série	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Extérieur du bâtiment	York	YD240C00 A5AAA4	N2L0269279	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Sheldons	80MPSER. 2000M	901429-1 30-050-01	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Nortec	MP500	0H60709635 30-050-01	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Sheldons	245ULFSW SI	901430-1	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Armstrong	Astro 50	S.O. 20-400-03	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Bell & Gossett	1AA51/4BF	1605870C09 20-400-04	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Bell & Gossett	1AA51/4BF	1605860C09 20-400-05	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Armstrong	H-32STD	S.O. 20-400-06	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Grundfos	UP15-18SF	S.O. 50-400-01	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Rheem Ruud	EGS85-6	A251816018A	\$	\$	\$	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EJ196-220919/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
20220919

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
fk328. EJ196-220919

Buyer ID - Id de l'acheteur
fk328
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Immeuble : 471 - 330, chemin privé Croil									
Nbre d'appareils	Emplacement Numéro du local	Marque	Modèle	Numéro de série	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Local technique	Weil-McLain	CG-8-PIN	CP3400253 20-070-01	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Weil-McLain	CG-8-PIN	CP3400254 20-070-02	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Weil-McLain	CG-8-PIN	CP3400255 20-070-03	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique (puisard)	S.O. Pompe de puisard submersible avec commandes	S.O. Pompe de puisard submersible avec commandes	S.O. Pompe de puisard submersible avec commandes	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	S.O. Station de transfert de glycol avec vase d'expansion	S.O. Station de transfert de glycol avec vase d'expansion	S.O. Station de transfert de glycol avec vase d'expansion	\$	\$	\$	\$	\$
Sous-total 8					\$	\$	\$	\$	\$
Total 8					\$				

Immeuble : 475 - 300, chemin privé Canadair									
Nbre d'appareils	Emplacement Numéro du local	Marque	Modèle	Numéro de série	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Local technique	Trane	SRUB-C155B	S87F43765 30-025-05	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Nortec	MP-400	7E2492 30-050-01	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Trane	S.O.	S.O. 30-260-01	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	S.O.	S.O.	S.O. 30-270-01	\$	\$	\$	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EJ196-220919/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
20220919

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
fk328. EJ196-220919

Buyer ID - Id de l'acheteur
fk328
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Immeuble : 475 - 300, chemin privé Canadair									
Nbre d'appareils	Emplacement Numéro du local	Marque	Modèle	Numéro de série	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Local technique	Trane	T3LP-HF-FVU	767012 30-050-01	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Trane	T3LP-HF-FVU	767 014	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Armstrong	S35AB	8 511	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Giant	172ETE-3F8M-E8	A5177800	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local 115	Liebert	DS053ASB0EI000A	N16L8E0109	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toiture	Liebert	DCDL251-B	C16M4FA027	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local d'informatique 116	Liebert	DS053ASB0EI967A	N16L8E0159	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toiture	Liebert	DCDL251-B	C16M4FA027	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local 115	Aldes	E650-Fi	E650-Fi1701008	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local 120	Trane	SRUB-C155D	S.O. 30-025-04	\$	\$	\$	\$	\$
1	Extérieur (à l'intérieur de la clôture)	Mitsubishi Mr. Slim	PYA365NA2	7U00271B	\$	\$	\$	\$	\$
1	Extérieur (à l'intérieur de la clôture)	Mitsubishi Mr. Slim	PU18EK	25000100B	\$	\$	\$	\$	\$
1	Corridor principal (porte à enroulement)	Hydromatic	S.O.	S.O.	\$	\$	\$	\$	\$
Sous-total 9					\$	\$	\$	\$	\$
Total 9					\$				

Solicitation No. - N° de l'invitation
EJ196-220919/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
20220919

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
fk328. EJ196-220919

Buyer ID - Id de l'acheteur
fk328
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

3. SUPPRIMER ET 5 Inventaire du matériel Immeuble #471 et Immeuble #475 et la REPLACER PAR:

Immeuble : 471 - 330, chemin privé Croil

Nbre d'appareils	Emplacement Numéro du local	Marque	Modèle	Numéro de série	Détails
1	Extérieur du bâtiment	York	YD240C00A5AAA4	N2L0269279	Condenseur à air, R-410-A, 20 Tonnes, 575/3/60
1	Local technique	Sheldons	80MPSER.2000M	901429-1 30-050-01	ATA-1, chauffage au glycol, refroidissement à détente directe, 10 HP, 575/3/60 Filtres : 6-12 po x 24 po x 21 po (à sacs) 6-24 po x 24 po x 21 po (à sacs) 6-12 po x 24 po x 2 po (électrostatiques) 6-24 po x 24 po x 2 po (électrostatiques)
1	Local technique	Nortec	MP500	0H60709635 30-050-01	Humidificateur électrique pour ATA-1
1	Local technique	Sheldons	245ULFSWSI	901430-1	VR-1, 5 HP Courroies : 2XB50
1	Local technique	Armstrong	Astro 50	S.O. 20-400-03	Circulateur de chauffage au glycol pour ATA-1
1	Local technique	Bell & Gossett	1AA51/4BF	1605870C09 20-400-04	Pompe à glycol (chauffage) P-1
1	Local technique	Bell & Gossett	1AA51/4BF	1605860C09 20-400-05	Pompe à glycol (chauffage) P-2
1	Local technique	Armstrong	H-32STD	S.O. 20-400-06	Pompe à glycol (chauffage) P-3
1	Local technique	Grundfos	UP15-18SF	S.O. 50-400-01	Pompe de recirculation de l'eau chaude domestique.
1	Local technique	Rheem Ruud	EGS85-6	A251816018A	Chauffe-eau électrique, 80 gal
1	Local technique	Weil-McLain	CG-8-PIN	CP3400253 20-070-01	Chaudière de chauffage à glycol au gaz n° 1 avec pompe, 245 MBH
1	Local technique	Weil-McLain	CG-8-PIN	CP3400254 20-070-02	Chaudière de chauffage à glycol au gaz n° 2 avec pompe, 245 MBH
1	Local technique	Weil-McLain	CG-8-PIN	CP3400255 20-070-03	Chaudière de chauffage à glycol au gaz n° 3 avec pompe, 245 MBH
1	Local technique (puisard)	S.O.	S.O.	S.O.	Pompe de puisard submersible avec commandes
1	Local technique	S.O.	S.O.	S.O.	Station de transfert de glycol avec vase d'expansion

Immeuble : 475 - 300, chemin privé Canadair

Nbre d'appareils	Emplacement Numéro du local	Marque	Modèle	Numéro de série	Détails
1	Local technique	Trane	SRUB-C155B	S87F43765 30-025-05	AC-5, refroidissement à détente directe R-22 Filtres : 8-15X20X2 Courroie : 1XB55

Solicitation No. - N° de l'invitation
EJ196-220919/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
20220919

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
fk328. EJ196-220919

Buyer ID - Id de l'acheteur
fk328
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Nbre d'appareils	Emplacement Numéro du local	Marque	Modèle	Numéro de série	Détails
1	Local technique	Nortec	MP-400	7E2492 30-050-01	Humidificateur électrique pour AC-5, 575/3/60
1	Local technique	Trane	S.O.	S.O. 30-260-01	Ventilateur de reprise RF-1 pour AC-5
1	Local technique	S.O.	S.O.	S.O. 30-270-01	Ventilateur d'extraction n° 1 Courroie : 1XA26
1	Local technique	Trane	T3LP-HF-FVU	767012 30-050-01	Ventilateur de soufflage S-1 avec batterie de réchauffage électrique (35 kW) Filtres : 2-15X20X2 Courroie : 1XA42
1	Local technique	Trane	T3LP-HF-FVU	767 014	Ventilateur de soufflage S-2 Filtres : 2-15X20X2 Courroie : 1XA38
1	Local technique	Armstrong	S35AB	8 511	Pompe de recirculation de l'eau chaude domestique.
1	Local technique	Giant	172ETE-3F8M-E8	A5177800	Chauffe-eau électrique, 60 gal
1	Local 115	Liebert	DS053ASB0EI000A	N16L8E0109	Système CRAC à détente directe 15 tonnes, 575/3/60, 407C avec réchauffeur électrique 25kW et humidificateur infrarouge Filtres : 7 x 16 po x 25 po x 4 po, plissés
1	Toiture	Liebert	DCDL251-B	C16M4FA027	Condensateur de toit à basse température pour ci-dessus, 575/3/60, 3 ventilateurs
1	Local d'informatique 116	Liebert	DS053ASB0EI967A	N16L8E0159	Système CRAC à détente directe 15 tonnes, 575/3/60, 407C avec réchauffeur électrique 25kW et humidificateur infrarouge Filtres : 7 x 16 po x 25 po x 4 po, plissés
1	Toiture	Liebert	DCDL251-B	C16M4FA027	Condensateur de toit à basse température pour ci-dessus, 575/3/60, 3 ventilateurs
1	Local 115	Aldes	E650-Fi	E650-Fi1701008	Ventilateur à récupération d'énergie, 650 pi³/min
1	Local 120	Trane	SRUB-C155D	S.O. 30-025-04	AC-4, refroidissement à détente directe R-22 Filtres : 2-16X24X1 Courroies : 1XA46
1	Extérieur (à l'intérieur de la clôture)	Mitsubishi Mr. Slim	PYA365NA2	7U00271B	Appareil de climatisation bibloc sans conduit, R-410a
1	Extérieur (à l'intérieur de la clôture)	Mitsubishi Mr. Slim	PU18EK	25000100B	Appareil de climatisation bibloc sans conduit, R-22
1	Corridor principal (porte à enroulement)	Hydromatic	S.O.	S.O.	Pompe de puisard submersible avec commandes

*** TOUS LES TERMES ET CONDITIONS RESTANTS INCHANGÉS***