



RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :
Module de réception des soumissions de
l'Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés

Télécopieur: 1-877-558-2349

Soumission par courriel:
soumissionsest-bidseast@pc.gc.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique peuvent ne pas être acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

RÉVISION 003 À UNE INVITATION À SOUMISSIONNER

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Gatineau QC

Titre : Inspection des systèmes d'alarme incendie, des systèmes d'alarme intrusion, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et des éclairages d'urgence, Unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec	
N° de l'invitation : 5P300-21-0351/A	Date : 17 mars 2022
N° de modification : 003	
N° de référence du client : DA 10212306	
N° de référence de SEAG : PW-22-00987631	
L'invitation prend fin : À : 14h00 Le : 30 mars 2022	Fuseau horaire : HAE

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Christine Piché	
N° de téléphone : 873-355-8841	N° de télécopieur : 1-877-558-2349
Courriel : Christine.piche@pc.gc.ca	
Destination des biens, services et travaux de construction : Unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec – divers emplacement	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	N° de télécopieur :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

N° de l'invitation :
5P300-21-0351/A

N° de la modification :
003

Autorité contractante :
Christine Piché

N° de référence du client :
DA 10212306

Titre :
Inspection des systèmes d'alarme incendie, des systèmes d'alarme intrusion, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et des éclairages d'urgence, Unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec

Modification 003

La modification suivante est apportée :

- A. Répondre aux questions des soumissionnaires ;
- B. Ajout d'un document - pièce jointe de l'appel d'offre.

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

Q4. Est-ce que vous pourriez fournir les rapports suivants :

- a) Forges du Saint-Maurice, 10 000 boulevard des forges, Trois-Rivières ; et
- b) Rapport intrusion pour : Maison Louis S. Saint-Laurent, 6790 route Louis S. Saint-Laurent, Compton.

R4. a) Voir document téléchargé le 17 mars 2022
b) Le rapport pour Louis. S. St-Laurent, il n'est pas disponible en ce moment. Il s'agit cependant du même type de système qu'au Fort Chambly.

B. AJOUT D'UN DOCUMENT DE SOLlicitATION

Veuillez-vous référer au document télécharger le 17 mars 2022.

« *Forges* »

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.