

COMMISSION DES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX

Appel d'offre – Réfection du monument Wolfe

Le 17 mars 2022

ADDENDA NO 1

1. Nous avons reçu les questions suivantes. Prenez note que les questions et les réponses font parties intégrales de l'addenda.

a) Quel type de mortier doit être utilisé?

Réponses : Les joints des sections qui composent la colonne du monument doivent être évidés sur un minimum de trois (3) fois leur épaisseur. La partie du fond doit être remplie avec un mortier type N et la partie extérieure avec un mortier de type O.

b) Que va-t-il arriver si les fixations qui retiennent les plaques de bronzes sont brisés lors du retrait de ces plaques?

Réponses : Les fixations des plaques de bronze à la pierre du monument doivent être remplacées, incluant le bouchon les recouvrant. Dans le cas où le bouchon est absent, il faudra en ajouter un.

c) Est-ce qu'il faut prévoir un muret en dessous de l'emmarchement?

Réponses : Un muret de béton d'une hauteur minimale de 24 pouces en béton coulé doit être présent sous toutes les bordures de l'emmarchement. En cas d'absent ou de bris de ce muret, il faudra en couler un.

d) À quoi correspond l'allocation de 56 842\$ prévue pour le Centre de conservation du Québec (CCQ)?

Réponses : L'Entrepreneur n'a plus à prévoir une allocation de 56 842\$ pour les services du Centre de conservation du Québec (CCQ). Les tâches et responsabilités à réaliser en coordination avec le CCQ demeurent et sont décrites dans les plans et devis. Il sera également de la responsabilité de l'Entrepreneur de prendre une entente de subordination en matière de sécurité au travail avec le CCQ.

2. **TRÈS IMPORTANT : Une copie de votre addenda devra être incluse dans votre soumission comme preuve que vous avez pris connaissance de cet addenda. Sinon votre soumission sera rejetée étant donné qu'elle ne sera pas conforme.**

Philippe Lafrenière

Commission des champs de bataille nationaux

Adjoint à l'approvisionnement, à la gestion des ressources matérielles et des TI

835, avenue Wilfrid-Laurier, Québec (Québec) G1R 2L3

Téléphone: (418) 648-4599 ; Télécopieur: (418) 649-6345