



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Construction Services Division/Division des services de  
construction

140 O'Connor Street

140, rue O'Connor

Ontario

Ottawa

K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> B347 Boiler Installation	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EP916-220308/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20220308	<b>Date</b> 2022-03-21
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$\$FG-375-81030	
<b>File No. - N° de dossier</b> fg375.EP916-220308	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Daylight Saving Time EDT <b>on - le 2022-03-24</b> Heure Avancée de l'Est HAE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Rudderham, Dale	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> fg375
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (343) 552-1375 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**The following changes to the tender documents are effective immediately. This amendment will form part of the contract documents.**

Amendment 001 is issued for the following:

- (1) Respond to questions.

---

## **1. Questions**

Q1. On drawing S-01 it seems like the roof is inverted and AHU-2 will be installed on sleepers on Styrofoam to protect the membrane. However, in drawing M-4 note 13 says to supply a unit and the curb which is more typical for that type of unit. If it's a curb, roofing will be required. If it's sleepers but a conventional roof, roofing will be required and I'd like confirmation too if the new gas line support will require to have some seismically restrained support that will also require roofing.

**A1. As per Drawing S-01 and Gas line as per Specification 23 05 48**

Q2. Which division carries the controls & supplies the control panels & relays, motorized dampers etc...?

**A2. Division 26.**

---

All other terms and conditions remain unchanged