

VUE EN ÉLÉVATION
ELEVATION VIEW



DÉTAIL 1
DETAIL 1



PLAN
PLAN

POTEAU	SEMELLE		TROUS		CONSOLE
POLE	PLATE		HOLE		ARM
D (mm)	T (mm)	B (mm)	CB (mm)	Ø1 X M (mm)	L (mm)
200	26	280	280	31X41	1200 OR 2400

SEMELLE D'ANCRAGE
ANCHOR PLATE



DÉTAIL 2
DETAIL 2



VUE EN PLAN
PLAN VIEW



VUE DE FACE
FRONT VIEW



COUPE A
SECTION A

CAISSON DE SECURITÉ EN ACIER
STEEL SECURITY BASE

AUCUNE /*NONE*

NOTES GÉNÉRALES:

- LES COTES SONT EN MILLIMÈTRES;
- LE DIAMÈTRE DES BOULONS EST EXPRIMÉ EN POUCES;
- LE DIAMÈTRE DES TIGES D'ANCRAGE EST EXPRIMÉ EN POUCES;
- LES DESSINS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE;
- ACIER D'ARMATURE : NORME CAN/CSA-G30.18-M, NUANCE 400R OU 400W;
- TIGE D'ANCRAGE : NORME CAN/CSA-G40.21M, NUANCE 350W;
- TOUTES LES PIÈCES EN ACIER DOIVENT ÊTRE GALVANISÉES;

GENERAL NOTES:

- *DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS*
- *BOLTS DIAMETER IS GIVEN IN INCHES*
- *ANCHOR RODS DIAMETER IS GIVEN IN INCHES*
- *DRAWINGS ARE NOT TO SCALE*
- *REINFORCING STEEL:SPECIFICATIONCAN/CSA-G30.18-M, STEEL TYPE 400R 400W*
- *ANCHOR ROD : SPECIFICATION CAN/CSA40.21M, SHADE 350W*
- *ALL PIECES SHALL BE GALVANIZED*





5 LG04E-05 BASE DE BÉTON POUR LAMPADAIRE - RACCORDEMENT TYPE
FOUNDATION BASE FOR LAMP POST - TYPICAL CONNECTION

m
AUCUNE /*NONE*



6 LG04E-05 BASE DE BÉTON POUR LAMPADAIRE AVEC TUMULUS
FOUNDATION BASE FOR LAMP POST WITH BURIAL HILL

m
AUCUNE /*NONE*



1 LG04E-05 DÉTAIL DU MASSIF DE BÉTON À 6 CONDUITS
CONCRETE EMBEDDED 6 CONDUITS DETAIL

m
AUCUNE /*NONE*



2 LG04E-05 DÉTAIL DU MASSIF DE BÉTON À 5 CONDUITS
CONCRETE EMBEDDED 5 CONDUITS DETAIL

m
AUCUNE /*NONE*



3 LG04E-05 DÉTAIL DU MASSIF DE BÉTON À 1 CONDUIT POUR ÉCLAIRAGE
CONCRETE EMBEDDED 1 CONDUIT DETAIL FOR LIGHTING

m
AUCUNE /*NONE*



4 LG04E-05 DÉTAIL DU MASSIF DE BÉTON À 2 CONDUIT
CONCRETE EMBEDDED 2 CONDUIT DETAIL

m
AUCUNE /*NONE*



7 LG04E-05 DÉTAIL TRANCHÉE À 2 CONDUIT POUR ALARME INCENDIE
2 CONDUIT TRENCH DETAIL FOR FIRE ALARM

m
AUCUNE /*NONE*

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des biens immobiliers
Région du Québec

Public Works and Government Services Canada
Real Property branch
Quebec region

Canada

TETRA TECH

2022-03-16

révisions / revisions		date
1	AUTORISÉ POUR ADDENDA 3/AUTHORIZED FOR ADDENDUM 3	2022/03/16
0	AUTORISÉ POUR SOUMISSION/AUTHORIZED FOR TENDER	2020/02/14

A no. du détail / detail no.
B no.de la feuille-où détail exigé / sheet no. – where detail required
C no. de la feuille–où détaillé / sheet no. – where detailed

Projet / Project
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA
CORRECTIONAL SERVICE CANADA

Établissement de Cowansville / *Cowansville institution*

REMPLACEMENT DES CLÔTURES PÉRIMÉTRIQUES
REPLACING OF PERIMETER FENCES

Dessin / Drawing
TRAVAUX ÉLECTRIQUES
ELECTRICAL WORKS

DÉTAILS (1 DE 3)

DETAILS (1 OF 3)

Conçu par / Designed by	CAROLE VALLIÈRES, techn. — 2017-10-15 Date
Dessiné par / Drawn by	RODNEY SOUSA, techn. — 2017-10-15 Date
Approuvé par / Approved by	BRUNO VILLENEUVE, ing. — 2017-10-15 Date
Soumission / Tender	Gestionnaire de projet, TPSGC / PWGSC Project Manager: LEONARDO ESPINOSA DUSSAN, ing, M.ing.
No de projet / Project number (TPSGC)	R.088111.001
No de projet / Project number (PWGSC Client)	350-4402
Nom du fichier / File name	R_088111_001-E05-DS-ECL-SOU.DWG
No de classement / File no	NO. CLASS
No de plan ou dessin / File name	R_088111_001-E05-DS-ECL-SOU
No feuille / Sheet no	E05/11

AutoCAD