

FEUILLET E-04/ SHEET E-04

VUE EN PLAN / PLAN VIEW



NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION
NOT FOR CONSTRUCTION


NOTES:

- 1- L'ENTREPRENEUR DOIT MODIFIER LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET AJOUTER UN PANNEAU ET UN CONTACTEUR D'ÉCLAIRAGE. VOIR PLAN E08/11.
THE CONTRACTOR MUST MODIFY THE ELECTRICAL DISTRIBUTION AND ADD A PANEL AND LIGHTING CONTACTOR. SEE DRAWING E08/11.
- 2- L'ENTREPRENEUR DOIT ENLEVER, LE CONTACTEUR D'ÉCLAIRAGE EXISTANT.
THE CONTRACTOR MUST REMOVE THE EXISTING LIGHTING CONTACTOR.
- 3- NOUVELLE PHOTOCÉLULE MURALE 120V, EXTERIEUR.
NEW EXTERIOR WALLMOUNT PHOTOCELL 120V.
- 4- L'ENTREPRENEUR DOIT CONSTRUIRE LA SECTION DE CONDUITS EN PLUSIEURS PHASES. SELON L'ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX DÉCRIT AU DEVIS.
THE CONTRACTOR MUST CONSTRUCT THE DUCT SECTION IN SEVERAL PHASES. ACCORDING TO THE ORDER OF THE WORK DESCRIBED IN THE SPECS.
- 5- L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER LE CIRCUIT EXISTANT POUR RACCORDER LES NOUVELLES PORTES MOTORISÉES.
THE CONTRACTOR MUST USE THE EXISTING CIRCUIT TO CONNECT THE NEW MOTORIZED DOORS.

Numéro de lampadaire	X	Y
1-09	361122.0572	5009202.8919
1-10	361133.1583	5009188.5114
1-11	361143.8648	5009177.6337
1-24	361141.7015	5008794.1398
1-25	361135.9536	5008787.8979
1-26	361117.5468	5008769.9931
2-06	360702.0415	5009205.2606
2-07	360692.0586	5009191.8218
2-08	360682.0983	5009181.8664
2-21	360682.0983	5008793.8198
2-22	360693.0435	5008783.0484
2-23	360703.7134	5008772.2766



PHOTO PAN. 1200amp. 600V 3 PHASES VIA INVERSEUR
PHOTO PAN. 1200amp. 600V 3 PHASES VIA INVERSEUR



AGRANDISSEMENT POUR CONDUITS ÉLECTRIQUE
LARGER VUE FOR ELECTRIC CONDUITS

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des biens immobiliers
Région du Québec

Public Works and Government Services Canada
Real Property branch
Quebec region

TETRA TECH

1	AUTORISÉ POUR AIDER À / AUTHORIZED FOR AIDING	2022/03/16
0	AUTORISÉ POUR SOUMETTRE / AUTHORIZED FOR TENDER	2020/02/14
Revisions / Revisions		date

A

B

C

A no. du détail / detail no.
B no. de la feuille--où détail exigé / sheet no. -- where detail required
C no. de la feuille--où détaillé / sheet no. -- where detailed

Projet / Project
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA
CORRECTIONAL SERVICE CANADA

Etablissement de Cowansville / Cowansville institution

REPLACEMENT DES CLÔTURES PÉRIMÉTRIQUES
REPLACING OF PERIMETER FENCES

Dessin / Drawing
TRAVAUX ÉLECTRIQUES
ELECTRICAL WORKS
PLAN D'IMPLANTATION (1 DE 2)
LAYOUT PLAN (1 OF 2)

Conçu par / Designed by
CAROLE VALLIÈRES, techn. / 2017-10-15 / Date

Dessiné par / Drawn by
RODNEY SOUSA, techn. / 2017-10-15 / Date

Approuvé par / Approved by
BRUNO VILLENEUVE, ing. / 2017-10-15 / Date

Soumission / Submission
Gestionnaire de projet / Project Manager
LEONARDO ESPINOSA DUSSAN, ing. M.ing. / 2022-03-16 / Date

No de projet / Project number
R.088111.001 / 350-4402

NO CLASS

No de plan ou dessin / File name
R.088111_001-E03-DS-ECL-SOU / E03/11