



**RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :**

Module de réception des soumissions de l'Agence  
Parcs Canada  
Service national de passation de marchés  
3 Passage du Chien-d'Or  
Québec QC G1R 3Z8

Télécopieur de soumission : 1-855-983-1808  
Courriel de soumission :  
[soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca](mailto:soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca)

Ceci est la seule adresse électronique acceptable  
pour les réponses aux demande de soumissions.

Les soumissions soumises par courrier  
électronique directement à l'autorité contractante  
ou à toute autre adresse électronique ne seront  
pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus  
par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15  
mégaoctets. Les courriels contenant des liens  
vers les documents de soumissions ne seront pas  
acceptés.

**RÉVISION 003 À UNE  
INVITATION À SOUMISSIONNER**

Ce document est par la présente révisé; sauf  
indication contraire, les modalités de demeurent  
les mêmes.

**Bureau de distribution :**

Agence Parcs Canada  
Service national de passation de marchés  
Bureau de Québec, QC

<b>Titre :</b> Mise en conformité SST de l'Atelier mécanique, Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan	
<b>N° de l'invitation :</b> 5P468-21-0252/A	<b>Date :</b> 29 mars 2022
<b>N° de modification :</b> 003	
<b>N° de référence du client :</b> 2029	
<b>N° de référence de SEAG :</b> PW-22-00989230	

<b>L'invitation prend fin :</b> À : 14h00 Le : 31 mars 2022	<b>Fuseau horaire :</b> EDT - HAE
---	--------------------------------------

<b>F.A.B.:</b> Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
<b>Adresser toute demande de renseignements à :</b> Cloë Pelland Tessier	
<b>N° de téléphone :</b> 418 928-7252	<b>N° de télécopieur :</b> 1-855-983-1808
<b>Courriel :</b> <a href="mailto:cloe.pelland-tessier@pc.gc.ca">cloe.pelland-tessier@pc.gc.ca</a>	
<b>Destination des biens, services et travaux de construction :</b> Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan	

**À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE**

<b>Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :</b>	
<b>Adresse :</b>	
<b>N° de téléphone :</b>	<b>N° de télécopieur :</b>
<b>Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur ( taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :</b>	
<b>Signature :</b>	<b>Date :</b>

**N° de l'invitation :**  
5P468-21-0252/A

**N° de la modification :**  
003

**Autorité contractante :**  
Cloë Pelland Tessier

**N° de référence du client :**  
2029

**Titre :**  
Mise en conformité SST de l'Atelier mécanique, RPN de l'Archipel-de-Mingan

---

## **Modification 003**

A. Cet amendement vise à répondre aux questions des soumissionnaires;

### **A. Questions et réponses**

**Q1.** QUESTION PLOMBERIE SECTION 22 15 00

Pour la tuyauterie d'air comprimé;  
Est-ce que la tuyauterie et raccords filetés seront acceptés?

**R1.** Oui les tuyaux acceptés sont :

Noir vissé  
ou cuivre soudé  
ou aluminium compression

**TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.**